

#146617#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ
Иванникова 6, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20107282	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2988,772	2975,592	13.18	3.148

Подпись исполнителя _____



#146458#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3685
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20107282
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,108	0	11,654	0	0	11,44	0	0	24	0	63,3	61	0,35	0,34
22.08.2025	-	0,26	0	12,774	0	0	12,536	0	0	24	0	63,8	58,9	0,35	0,34
23.08.2025	-	0,091	0	11,345	0	0	11,136	0	0	24	0	63,4	61,5	0,35	0,34
24.08.2025	-	0,087	0	12,211	0	0	11,989	0	0	24	0	63	61,3	0,35	0,34
25.08.2025	-	0,172	0	13,226	0	0	12,987	0	0	24	0	62,8	59,7	0,35	0,34
26.08.2025	-	0,362	0	12,47	0	0	12,241	0	0	24	0	63,3	56,2	0,35	0,34
27.08.2025	-	0,2	0	11,819	0	0	11,604	0	0	24	0	63,1	58,9	0,35	0,34
28.08.2025	-	0,195	0	12,943	0	0	12,709	0	0	24	0	62,9	59,2	0,35	0,34
29.08.2025	-	0,2	0	12,511	0	0	12,279	0	0	24	0	63,6	59,7	0,35	0,34
30.08.2025	-	0,108	0	12,511	0	0	12,283	0	0	24	0	63,2	61,1	0,35	0,34
31.08.2025	-	0,08	0	11,81	0	0	11,594	0	0	24	0	63,2	61,5	0,35	0,34
01.09.2025	-	0,272	0	11,64	0	0	11,429	0	0	24	0	62,9	57,2	0,35	0,34
02.09.2025	-	0,711	0	13,629	0	0	13,379	0	0	24	0	63,2	50,5	0,35	0,34
03.09.2025	-	0,717	0	13,474	0	0	13,224	0	0	24	0	63,5	50,6	0,35	0,34
04.09.2025	-	0,7	0	10,363	0	0	10,166	0	0	24	0	64,6	48,1	0,4	0,39
05.09.2025	-	0,827	0	9,028	0	0	8,841	0	0	24	0	67,6	45,2	0,43	0,42
06.09.2025	-	0,108	0	6,186	0	0	6,06	0	0	24	0	67,1	62,9	0,43	0,43
07.09.2025	-	0,088	0	6,088	0	0	5,964	0	0	24	0	66,9	63,3	0,43	0,43
08.09.2025	-	0,723	0	9,846	0	0	9,647	0	0	24	0	66,8	48,9	0,44	0,41
09.09.2025	-	0,653	0	7,543	0	0	7,388	0	0	24	0	67,3	46,1	0,43	0,42
10.09.2025	-	0,719	0	8,636	0	0	8,457	0	0	24	0	67,6	47,3	0,43	0,42
11.09.2025	-	0,661	0	8,506	0	0	8,333	0	0	24	0	67,1	48,1	0,43	0,42
12.09.2025	-	0,753	0	8,35	0	0	8,178	0	0	24	0	67,4	45,4	0,43	0,42
13.09.2025	-	0,122	0	5,829	0	0	5,71	0	0	24	0	66,9	61,8	0,43	0,43
14.09.2025	-	0,098	0	6,582	0	0	6,449	0	0	24	0	67	63,4	0,43	0,43
15.09.2025	-	0,699	0	8,278	0	0	8,107	0	0	24	0	67,3	46,7	0,43	0,43
16.09.2025	-	0,837	0	7,871	0	0	7,709	0	0	24	0	67,4	41,5	0,43	0,43
17.09.2025	-	0,761	0	7,727	0	0	7,57	0	0	24	0	67,1	43,1	0,43	0,43
18.09.2025	-	0,832	0	8,755	0	0	8,571	0	0	24	0	68,2	45	0,44	0,43
19.09.2025	-	0,907	0	9,591	0	0	9,39	0	0	24	0	68,1	45	0,44	0,42
20.09.2025	-	0,126	0	9,363	0	0	9,174	0	0	24	0	66,7	63,4	0,45	0,42
Итого:	-	13,177	0	312,559	0	0	306,544	0	0	744	0	65,36	54,27	0,39	0,39

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2975,592	28197,699	0	0	27541,438	0	0	13255	241
20.09.2025	2988,772	28510,256	0	0	27847,982	0	0	13999	241

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения