

#162806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана  
Тельмана 48, Калининград  
5154  
8936  
ТВ7  
20108036  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.09.2025 | 0,054      | 0            | 1,549      | 0          | 0          | 1,525   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 57,8      | 49,3      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 22.09.2025 | 0,091      | 0            | 2,115      | 0          | 0          | 2,08    | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 60        | 49,5      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 23.09.2025 | 0,099      | 0            | 2,303      | 0          | 0          | 2,264   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 60,3      | 50        | 0,34       | 0,26       | -              |
| 24.09.2025 | 0,101      | 0            | 2,265      | 0          | 0          | 2,227   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 60,3      | 49,5      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 25.09.2025 | 0,1        | 0            | 2,232      | 0          | 0          | 2,195   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 60,2      | 49,3      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 26.09.2025 | 0,093      | 0            | 2,24       | 0          | 0          | 2,203   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 60,3      | 50,2      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 27.09.2025 | 0,084      | 0            | 1,908      | 0          | 0          | 1,878   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 59        | 48,4      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 28.09.2025 | 0,058      | 0            | 1,68       | 0          | 0          | 1,654   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 58        | 49,7      | 0,34       | 0,26       | -              |
| 29.09.2025 | 0,096      | 0            | 2,306      | 0          | 0          | 2,267   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 59,8      | 49,7      | 0,33       | 0,26       | -              |
| 30.09.2025 | 1,098      | 0            | 15,729     | 0          | 0,035      | 15,405  | 0         | 0,035     | 24          | 335  | 0    | 0          | 67,3      | 50,4      | 0,33       | 0,26       | -              |
| 01.10.2025 | 1,692      | 0,006        | 18,504     | 0          | 0          | 18,119  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 67,9      | 45,6      | 0,36       | 0,26       | -              |
| 02.10.2025 | 1,609      | 0            | 19,777     | 0          | 0,048      | 19,386  | 0         | 0,048     | 24          | 335  | 0    | 0          | 65,9      | 46,2      | 0,47       | 0,26       | -              |
| 03.10.2025 | 1,647      | 0,008        | 16,296     | 0          | 0          | 15,945  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 69,1      | 44,5      | 0,49       | 0,27       | -              |
| 04.10.2025 | 1,465      | 0            | 15,279     | 0          | 0          | 14,957  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 68,4      | 45        | 0,49       | 0,27       | -              |
| 05.10.2025 | 1,398      | 0            | 14,493     | 0          | 0          | 14,183  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 68,8      | 45,3      | 0,49       | 0,27       | -              |
| 06.10.2025 | 1,535      | 0            | 15,873     | 0          | 0,02       | 15,535  | 0         | 0,02      | 24          | 335  | 0    | 0          | 68,8      | 45,3      | 0,49       | 0,27       | -              |
| 07.10.2025 | 1,56       | 0,003        | 15,492     | 0          | 0          | 15,157  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 69,3      | 44,8      | 0,5        | 0,27       | -              |
| 08.10.2025 | 1,564      | 0            | 16,192     | 0          | 0,016      | 15,845  | 0         | 0,016     | 24          | 335  | 0    | 0          | 69        | 45,5      | 0,5        | 0,27       | -              |
| 09.10.2025 | 1,546      | 0,003        | 15,906     | 0          | 0          | 15,563  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 69,2      | 45,5      | 0,5        | 0,27       | -              |
| 10.10.2025 | 1,294      | 0            | 12,771     | 0          | 0,012      | 12,5    | 0         | 0,012     | 24          | 335  | 0    | 0          | 68,7      | 44        | 0,5        | 0,27       | -              |
| 11.10.2025 | 0,88       | 0,002        | 6,937      | 0          | 0          | 6,794   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 67,4      | 36,5      | 0,5        | 0,28       | -              |
| 12.10.2025 | 0,858      | 0            | 6,686      | 0          | 0          | 6,549   | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 67,2      | 35,9      | 0,5        | 0,28       | -              |
| 13.10.2025 | 1,331      | 0            | 12,655     | 0          | 0          | 12,386  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 68,6      | 43        | 0,5        | 0,28       | -              |
| 14.10.2025 | 1,615      | 0            | 16,275     | 0          | 0,019      | 15,926  | 0         | 0,019     | 24          | 335  | 0    | 0          | 69        | 44,9      | 0,5        | 0,28       | -              |
| 15.10.2025 | 1,657      | 0,003        | 16,614     | 0          | 0          | 16,256  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 69,3      | 45        | 0,5        | 0,27       | -              |
| 16.10.2025 | 1,62       | 0            | 16,148     | 0          | 0          | 15,802  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 69,1      | 44,6      | 0,5        | 0,28       | -              |
| 17.10.2025 | 1,476      | 0            | 13,851     | 0          | 0          | 13,554  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 68,9      | 43        | 0,5        | 0,28       | -              |
| 18.10.2025 | 1,362      | 0            | 14,459     | 0          | 0          | 14,148  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 69,2      | 46,2      | 0,49       | 0,28       | -              |
| 19.10.2025 | 1,234      | 0            | 11,551     | 0          | 0          | 11,305  | 0         | 0         | 24          | 335  | 0    | 0          | 68,8      | 42,8      | 0,49       | 0,28       | -              |
| 20.10.2025 | 1,549      | 0            | 14,858     | 0          | 0,021      | 14,541  | 0         | 0,021     | 24          | 335  | 0    | 0          | 68,9      | 43,5      | 0,49       | 0,28       | -              |
| Итого:     | 30,766     | 0            | 324,944    | 0          | 0,171      | 318,149 | 0         | 0,171     | 720         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 7,348      |              |            |            |            |         |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2025 | 756,211 | 9027,697 | 0      | 0,478  | 8828,647 | 0     | 0,474 | 19716   | 213    |
| 20.10.2025 | 786,974 | 9352,639 | 0      | 0,649  | 9146,796 | 0     | 0,644 | 20436   | 213    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:39:36