

#190309#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана
Адрес потребителя Тельмана 48, Калининград
Номер абонента 5154
Порядковый номер 8936
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20108036
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 2,574 | 0 | 45,818 | 0 | 0 | 44,719 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 73,4 | 59,7 | 0,49 | 0,28 | 0,2 |
| 22.11.2025 | 1,996 | 0 | 20,561 | 0 | 0 | 20,076 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 72,7 | 49 | 0,48 | 0,28 | 2,2 |
| 23.11.2025 | 1,946 | 0 | 14,208 | 0 | 0 | 13,838 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 76,8 | 43,3 | 0,48 | 0,28 | 1,3 |
| 24.11.2025 | 2,345 | 0 | 27,839 | 0 | 0 | 27,091 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 78,2 | 57,6 | 0,48 | 0,28 | -3,3 |
| 25.11.2025 | 2,313 | 0 | 30,418 | 0 | 0 | 29,63 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 76,6 | 58 | 0,48 | 0,28 | -3,9 |
| 26.11.2025 | 2,191 | 0 | 24,872 | 0 | 0 | 24,24 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 75,9 | 54,3 | 0,48 | 0,29 | -0,9 |
| 27.11.2025 | 2,533 | 0 | 40,387 | 0 | 0 | 39,376 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 75,3 | 60 | 0,48 | 0,29 | -0,4 |
| 28.11.2025 | 2,208 | 0 | 23,285 | 0 | 0 | 22,71 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 74,6 | 51,4 | 0,48 | 0,28 | -1,3 |
| 29.11.2025 | 2,569 | 0 | 36,116 | 0 | 0 | 35,215 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 75,1 | 57,7 | 0,48 | 0,28 | -0,4 |
| 30.11.2025 | 2,111 | 0 | 19,084 | 0 | 0 | 18,616 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 74,4 | 47,4 | 0,48 | 0,28 | -0,3 |
| 01.12.2025 | 2,322 | 0 | 25,486 | 0 | 0 | 24,868 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 73,9 | 51,7 | 0,48 | 0,28 | -0,5 |
| 02.12.2025 | 2,374 | 0 | 26,528 | 0 | 0 | 25,857 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 75,6 | 53,7 | 0,48 | 0,28 | - |
| 03.12.2025 | 2,286 | 0 | 29,678 | 0 | 0 | 28,992 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 71,9 | 53,1 | 0,48 | 0,28 | - |
| 04.12.2025 | 2,23 | 0 | 28,703 | 0 | 0 | 28,048 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 71,3 | 52,4 | 0,48 | 0,28 | - |
| 05.12.2025 | 2,191 | 0 | 29,894 | 0 | 0 | 29,211 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 71,5 | 53,6 | 0,48 | 0,28 | - |
| 06.12.2025 | 2,095 | 0 | 27,944 | 0 | 0 | 27,313 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,9 | 52,6 | 0,49 | 0,28 | - |
| 07.12.2025 | 1,947 | 0 | 22,543 | 0 | 0 | 22,042 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,5 | 49,5 | 0,48 | 0,28 | - |
| 08.12.2025 | 2,143 | 0 | 27,715 | 0 | 0 | 27,094 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,8 | 51,9 | 0,48 | 0,28 | - |
| 09.12.2025 | 2,072 | 0 | 24,739 | 0 | 0 | 24,189 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,4 | 50 | 0,49 | 0,28 | - |
| 10.12.2025 | 2,01 | 0 | 23,883 | 0 | 0 | 23,349 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,6 | 50,1 | 0,49 | 0,28 | - |
| 11.12.2025 | 1,966 | 0 | 23,006 | 0 | 0 | 22,491 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,7 | 49,9 | 0,49 | 0,28 | - |
| 12.12.2025 | 1,951 | 0 | 22,622 | 0 | 0 | 22,117 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,7 | 49,7 | 0,49 | 0,28 | - |
| 13.12.2025 | 1,959 | 0 | 23,15 | 0 | 0 | 22,636 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,3 | 49,7 | 0,49 | 0,28 | - |
| 14.12.2025 | 1,946 | 0 | 23,293 | 0 | 0 | 22,774 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,4 | 50,1 | 0,49 | 0,28 | - |
| 15.12.2025 | 2,063 | 0 | 28,216 | 0 | 0 | 27,622 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 68,4 | 50,6 | 0,48 | 0,28 | - |
| 16.12.2025 | 2,095 | 0 | 24,055 | 0 | 0 | 23,522 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,3 | 49,1 | 0,48 | 0,28 | - |
| 17.12.2025 | 2,188 | 0 | 24,133 | 0 | 0 | 23,558 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 73,1 | 51 | 0,48 | 0,28 | - |
| 18.12.2025 | 2,258 | 0 | 26,74 | 0 | 0 | 26,097 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 73,5 | 52,9 | 0,48 | 0,28 | - |
| 19.12.2025 | 2,041 | 0 | 22,4 | 0 | 0 | 21,894 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 71 | 48,8 | 0,48 | 0,28 | - |
| 20.12.2025 | 1,954 | 0 | 22,337 | 0 | 0 | 21,842 | 0 | 0 | 24 | 337 | 0 | 0 | 70,3 | 49 | 0,49 | 0,28 | - |
| Итого: | 64,877 | 0 | 789,653 | 0 | 0 | 771,027 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,496 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 837,519 | 9895,027 | 0 | 0,671 | 9677,347 | 0 | 0,666 | 21177 | 216 |
| 20.12.2025 | 902,395 | 10684,68 | 0 | 0,671 | 10448,372 | 0 | 0,666 | 21897 | 216 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:43:26