

#147715#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Красноярская 2-4, Калининград
5346

| Заводской номер счётчика 00205594 | Показания прибора, Гкал 23.09.2025 | Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 724,267 | 707,35 | 16.917 |

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
ИП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
«29» 09 2025

#146921#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7508
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00205594
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tnар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNар, ч | dTtn, ч | ТекErr, | t1, °C | t2, °C | td, | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 24.08.2025 | - | 0,636 | -0,001 | 190,69 | 190,64 | 186,64 | 186,93 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,5 | 3,5 | 0,65 | 0,58 |
| 25.08.2025 | - | 0,647 | 0 | 179,86 | 179,82 | 176,13 | 176,47 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 64 | 3,77 | 0,65 | 0,58 |
| 26.08.2025 | - | 0,648 | -0,001 | 190,79 | 190,77 | 186,71 | 187,05 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,4 | 3,57 | 0,65 | 0,58 |
| 27.08.2025 | - | 0,636 | -0,003 | 186,35 | 186,35 | 182,37 | 182,72 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,4 | 3,6 | 0,65 | 0,58 |
| 28.08.2025 | - | 0,639 | -0,001 | 191,1 | 191,05 | 187,04 | 187,35 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 65,2 | 3,5 | 0,66 | 0,58 |
| 29.08.2025 | - | 0,567 | 0 | 196,34 | 196,33 | 192,12 | 192,44 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 69 | 66 | 3,03 | 0,66 | 0,58 |
| 30.08.2025 | - | 0,573 | 0 | 196,74 | 196,72 | 192,55 | 192,86 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 69 | 65,9 | 3,06 | 0,66 | 0,58 |
| 31.08.2025 | - | 0,587 | 0 | 196,49 | 196,45 | 192,27 | 192,55 | -0,28 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 66,1 | 3,12 | 0,66 | 0,58 |
| 01.09.2025 | - | 0,643 | 0 | 199,77 | 199,7 | 195,51 | 195,8 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 65,7 | 3,37 | 0,65 | 0,57 |
| 02.09.2025 | - | 0,614 | -0,002 | 189,7 | 189,65 | 185,66 | 185,96 | -0,3 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 65,4 | 3,4 | 0,66 | 0,58 |
| 03.09.2025 | - | 0,579 | 0 | 199,21 | 199,17 | 194,95 | 195,21 | -0,26 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 66,2 | 3,05 | 0,66 | 0,58 |
| 04.09.2025 | - | 0,47 | 0 | 231,34 | 231,41 | 226,3 | 226,63 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 67,6 | 2,15 | 0,66 | 0,57 |
| 05.09.2025 | - | 0,445 | -0,003 | 251,8 | 251,89 | 246,3 | 246,68 | -0,38 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 67,7 | 1,89 | 0,67 | 0,57 |
| 06.09.2025 | - | 0,412 | -0,003 | 262,62 | 262,75 | 256,93 | 257,3 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 67,8 | 1,69 | 0,66 | 0,57 |
| 07.09.2025 | - | 0,506 | 0 | 250,52 | 250,59 | 245,11 | 245,47 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 67,3 | 2,14 | 0,67 | 0,57 |
| 08.09.2025 | - | 0,459 | -0,004 | 265,24 | 265,35 | 259,4 | 259,8 | -0,4 | 24 | 0 | 0 | 70 | 68,2 | 1,84 | 0,66 | 0,57 |
| 09.09.2025 | - | 0,443 | -0,001 | 252,79 | 252,9 | 247,3 | 247,67 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 67,7 | 1,88 | 0,66 | 0,57 |
| 10.09.2025 | - | 0,436 | -0,001 | 240,53 | 240,63 | 235,36 | 235,71 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 67,3 | 1,92 | 0,66 | 0,57 |
| 11.09.2025 | - | 0,434 | 0 | 231,62 | 231,71 | 226,63 | 226,97 | -0,34 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 67,3 | 2,01 | 0,66 | 0,57 |
| 12.09.2025 | - | 0,451 | -0,004 | 233,99 | 234,07 | 228,87 | 229,26 | -0,39 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 67,7 | 2,07 | 0,66 | 0,57 |
| 13.09.2025 | - | 0,423 | 0 | 242,96 | 243,07 | 237,68 | 238,03 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 67,9 | 1,86 | 0,66 | 0,57 |
| 14.09.2025 | - | 0,554 | -0,001 | 229,14 | 229,19 | 224,21 | 224,57 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 66,8 | 2,55 | 0,66 | 0,58 |
| 15.09.2025 | - | 0,524 | -0,002 | 236,61 | 236,68 | 231,5 | 231,87 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 67,1 | 2,35 | 0,67 | 0,58 |
| 16.09.2025 | - | 0,516 | -0,001 | 244,36 | 244,43 | 239,02 | 239,39 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 67,4 | 2,24 | 0,66 | 0,58 |
| 17.09.2025 | - | 0,566 | -0,004 | 236,97 | 237,04 | 231,82 | 232,23 | -0,41 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 67 | 2,54 | 0,66 | 0,58 |
| 18.09.2025 | - | 0,524 | -0,003 | 243,38 | 243,46 | 238,1 | 238,47 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 67,4 | 2,28 | 0,67 | 0,58 |
| 19.09.2025 | - | 0,518 | -0,006 | 245,19 | 245,3 | 239,78 | 240,2 | -0,42 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 67,9 | 2,26 | 0,66 | 0,58 |
| 20.09.2025 | - | 0,584 | -0,001 | 200,01 | 200,02 | 195,68 | 196,03 | -0,35 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 66,4 | 3,09 | 0,66 | 0,58 |
| 21.09.2025 | - | 0,619 | 0 | 205,12 | 205,1 | 200,66 | 200,99 | -0,33 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 66,5 | 3,16 | 0,66 | 0,59 |
| 22.09.2025 | - | 0,545 | -0,002 | 199,73 | 199,78 | 195,44 | 195,81 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 66,4 | 2,9 | 0,66 | 0,58 |
| 23.09.2025 | - | 0,719 | -0,003 | 193,47 | 193,45 | 189,26 | 189,66 | -0,4 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 65,8 | 3,92 | 0,66 | 0,58 |
| Итого: | - | 16,917 | -0,047 | 6814,43 | 6815,47 | 6667,3 | 6678,08 | -10,78 | 744 | 0 | - | 69,33 | 66,65 | 2,7 | 0,66 | 0,58 |

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.08.2025 | 707,35 | 113991,7 | 112773,14 | 111322,24 | 110498,26 |
| 23.09.2025 | 724,267 | 120806,13 | 119588,61 | 117989,54 | 117176,34 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения