

#163114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Красноярская 2-4, Калининград
5346
7508
ВКТ-7
00205594
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,728	-0,001	189,6	189,56	185,44	185,81	-0,37	24	0	0	69,9	65,9	4,04	0,66	0,58	-
25.09.2025	0,673	-0,001	177,63	177,63	173,81	174,18	-0,37	24	0	0	69,4	65,4	3,98	0,65	0,58	-
26.09.2025	0,708	0	173,76	173,71	170,04	170,39	-0,35	24	0	0	69,2	64,9	4,29	0,65	0,58	-
27.09.2025	0,72	0	174,33	174,21	170,55	170,82	-0,27	24	0	0	69,8	65,4	4,31	0,65	0,58	-
28.09.2025	0,784	-0,001	170,73	170,6	167,06	167,33	-0,27	24	0	0	69,4	64,6	4,79	0,65	0,58	-
29.09.2025	0,724	-0,003	154,05	153,99	150,74	151,11	-0,37	24	0	0	69	64	4,95	0,65	0,58	-
30.09.2025	0,743	-0,006	131,6	131,59	128,8	129,23	-0,43	24	0	0	68,5	62,6	5,95	0,57	0,47	-
01.10.2025	0,267	0,003	224,45	224,49	219,88	220,05	-0,17	24	0	1	67,1	65,9	1,21	0,6	0,44	-
02.10.2025	-0,419	0,005	454,64	455,05	444,89	444,98	-0,09	24	0	0	69,1	70,2	-1,02	0,65	0,5	-
03.10.2025	0,088	0,013	412,66	412,56	403,88	403,78	0,1	24	0	0	68,8	68,7	0,12	0,67	0,51	-
04.10.2025	0,68	0,021	426,16	425,56	417,11	416,84	0,27	24	0	0	68,7	67,2	1,55	0,68	0,51	-
05.10.2025	0,704	0,011	441,5	441,02	432,14	432,06	0,08	24	0	0	68,6	67	1,59	0,67	0,51	-
06.10.2025	1,583	-0,105	482,48	483,35	472,22	473,99	-1,77	24	0	0	68,8	65,2	3,55	0,65	0,5	-
07.10.2025	3,803	-0,017	569,25	567,68	557,09	557,65	-0,56	24	0	0	69	62,1	6,86	0,64	0,49	-
08.10.2025	3,645	0,065	555,02	551,94	543,26	542,18	1,08	24	0	0	68,6	62,1	6,56	0,65	0,49	-
09.10.2025	3,574	0,037	562,08	559,59	550,27	549,76	0,51	24	0	0	68,3	61,8	6,41	0,64	0,49	-
10.10.2025	3,557	0,039	551,71	549,13	540,04	539,42	0,62	24	0	0	68,6	62,1	6,48	0,64	0,49	-
11.10.2025	3,526	-0,016	568,59	567,11	556,45	556,96	-0,51	24	0	0	68,9	62,6	6,36	0,64	0,49	-
12.10.2025	3,597	0,016	557,85	555,69	545,97	545,78	0,19	24	0	0	68,8	62,3	6,53	0,64	0,5	-
13.10.2025	3,452	0,004	529,44	527,65	518,26	518,4	-0,14	24	0	0	68,5	61,8	6,65	0,66	0,51	-
14.10.2025	3,198	-0,062	414,19	413,85	405,41	406,87	-1,46	24	0	0	68,5	60,4	8,08	0,69	0,51	-
15.10.2025	2,926	-0,032	199,35	198,81	195,09	196,12	-1,03	24	0	0	68,9	53,7	15,25	0,7	0,51	-
16.10.2025	2,878	-0,041	197,95	197,61	193,71	194,94	-1,23	24	0	0	68,9	53,7	15,17	0,7	0,51	-
17.10.2025	2,934	-0,038	206,28	205,85	201,84	203,02	-1,18	24	0	0	69	54,2	14,84	0,69	0,51	-
18.10.2025	3,228	-0,047	219,81	219,41	215,19	216,53	-1,34	24	0	0	68,4	53	15,31	0,69	0,51	-
19.10.2025	3,24	-0,047	247,35	246,92	242,11	243,42	-1,31	24	0	0	68,6	55	13,64	0,51	0,4	-
20.10.2025	2,712	-0,056	187,81	188,15	183,77	185,65	-1,88	24	0	1	68,8	53,6	15,24	0,68	0,52	-
21.10.2025	3,64	-0,035	249,31	248,37	243,91	244,96	-1,05	24	0	0	69,3	54,1	15,13	0,69	0,52	-
22.10.2025	3,318	-0,04	226,98	226,4	222,14	223,33	-1,19	24	0	0	69,1	53,9	15,2	0,7	0,51	-
23.10.2025	1,928	-0,064	353,52	353,96	345,69	347,15	-1,46	24	0	0	70,3	64,6	5,76	0,71	0,5	-
Итого:	63,139	0	10010,08	9991,44	9796,76	9812,71	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,139															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	724,267	120806,13	119588,61	117989,54	117176,34
23.10.2025	787,406	130816,21	129580,05	127786,3	126989,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 15:46:50