

#194230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Красноярская 2-4, Калининград  
5346  
7508  
ВКТ-7  
00205594  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.12.2025 | 6,084       | -0,049       | 225,84     | 223,53     | 218,97  | 220,29  | -1,32     | 24          | 0          | 0      | 84        | 55,9      | 28,08 | 0,66       | 0,53       | -6,3           |
| 25.12.2025 | 5,801       | -0,051       | 240,3      | 238,25     | 233,46  | 234,82  | -1,36     | 24          | 0          | 0      | 80,8      | 55,7      | 25,14 | 0,68       | 0,52       | -5,6           |
| 26.12.2025 | 4,402       | -0,046       | 231,06     | 229,93     | 225,63  | 226,92  | -1,29     | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 52,8      | 19,81 | 0,68       | 0,53       | 4,4            |
| 27.12.2025 | 4,378       | -0,05        | 241,85     | 240,88     | 236,37  | 237,77  | -1,4      | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 52,5      | 18,81 | 0,67       | 0,53       | 5,4            |
| 28.12.2025 | 4,609       | -0,048       | 269,21     | 268,05     | 263,11  | 264,48  | -1,37     | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 53,5      | 17,77 | 0,67       | 0,53       | 3,8            |
| 29.12.2025 | 4,825       | -0,047       | 231,31     | 230,01     | 225,68  | 227,04  | -1,36     | 24          | 0          | 0      | 74,3      | 52,7      | 21,67 | 0,67       | 0,53       | 2,5            |
| 30.12.2025 | 5,504       | -0,049       | 228,45     | 226,65     | 222,23  | 223,57  | -1,34     | 24          | 0          | 0      | 79        | 54        | 25,07 | 0,66       | 0,53       | -1,1           |
| 31.12.2025 | 6,114       | -0,05        | 250,84     | 248,55     | 243,53  | 244,85  | -1,32     | 24          | 0          | 0      | 82        | 56,6      | 25,37 | 0,66       | 0,53       | -4,2           |
| 01.01.2026 | 5,632       | -0,046       | 232,43     | 230,45     | 225,86  | 227,15  | -1,29     | 24          | 0          | 0      | 80,5      | 55,3      | 25,23 | 0,68       | 0,53       | -5,2           |
| 02.01.2026 | 5,173       | -0,043       | 216,06     | 214,41     | 210,32  | 211,58  | -1,26     | 24          | 0          | 0      | 77,8      | 53        | 24,89 | 0,67       | 0,53       | 1,2            |
| 03.01.2026 | 5,452       | -0,048       | 235,87     | 234,08     | 229,47  | 230,83  | -1,36     | 24          | 0          | 0      | 78,7      | 54,6      | 24,05 | 0,66       | 0,53       | -0,6           |
| 04.01.2026 | 5,855       | -0,046       | 241,72     | 239,56     | 234,83  | 236,11  | -1,28     | 24          | 0          | 0      | 80,9      | 55,7      | 25,22 | 0,67       | 0,53       | -4             |
| 05.01.2026 | 5,854       | -0,047       | 235,93     | 233,78     | 229,16  | 230,46  | -1,3      | 24          | 0          | 0      | 81,2      | 55,3      | 25,84 | 0,67       | 0,53       | -3             |
| 06.01.2026 | 6,201       | -0,048       | 234,96     | 232,54     | 227,82  | 229,09  | -1,27     | 24          | 0          | 0      | 83,9      | 56,4      | 27,48 | 0,65       | 0,53       | -5,5           |
| 07.01.2026 | 6,391       | -0,047       | 236,24     | 233,68     | 228,85  | 230,1   | -1,25     | 24          | 0          | 0      | 85,4      | 57,2      | 28,18 | 0,64       | 0,53       | -7,8           |
| 08.01.2026 | 7,117       | -0,06        | 277,96     | 274,91     | 268,92  | 270,31  | -1,39     | 24          | 0          | 0      | 87,1      | 60,4      | 26,73 | 0,65       | 0,53       | -11            |
| 09.01.2026 | 6,888       | -0,056       | 264,95     | 262,04     | 256,5   | 257,81  | -1,31     | 24          | 0          | 0      | 86,4      | 59,2      | 27,11 | 0,66       | 0,53       | -9,6           |
| 10.01.2026 | 6,206       | -0,047       | 238,09     | 235,64     | 230,92  | 232,14  | -1,22     | 24          | 0          | 0      | 83,6      | 56,5      | 27,14 | 0,67       | 0,53       | -5,2           |
| 11.01.2026 | 6,192       | -0,05        | 241,77     | 239,38     | 234,58  | 235,88  | -1,3      | 24          | 0          | 0      | 82,8      | 56,1      | 26,67 | 0,66       | 0,53       | -5,2           |
| 12.01.2026 | 6,461       | -0,049       | 247,33     | 244,76     | 239,73  | 241,01  | -1,28     | 24          | 0          | 0      | 84,5      | 57,3      | 27,23 | 0,64       | 0,54       | -              |
| 13.01.2026 | 6,962       | -0,061       | 282,93     | 280,05     | 273,99  | 275,41  | -1,42     | 24          | 0          | 0      | 85,7      | 60        | 25,68 | 0,64       | 0,53       | -              |
| 14.01.2026 | 6,632       | -0,055       | 256,6      | 253,93     | 248,61  | 249,96  | -1,35     | 24          | 0          | 0      | 85,1      | 58,1      | 26,95 | 0,66       | 0,53       | -              |
| 15.01.2026 | 5,862       | -0,055       | 246,03     | 244,01     | 239,14  | 240,58  | -1,44     | 24          | 0          | 0      | 79,9      | 55,1      | 24,82 | 0,65       | 0,53       | -              |
| 16.01.2026 | 6,191       | -0,053       | 241,43     | 239,11     | 234,26  | 235,62  | -1,36     | 24          | 0          | 0      | 82,8      | 56,1      | 26,72 | 0,65       | 0,53       | -              |
| 17.01.2026 | 6,591       | -0,048       | 240,21     | 237,47     | 232,59  | 233,88  | -1,29     | 24          | 0          | 0      | 86        | 57,4      | 28,61 | 0,64       | 0,53       | -              |
| 18.01.2026 | 7,066       | -0,058       | 261,55     | 258,53     | 252,97  | 254,35  | -1,38     | 24          | 0          | 0      | 87,4      | 59,2      | 28,21 | 0,64       | 0,53       | -              |
| 19.01.2026 | 7,064       | -0,057       | 262,56     | 259,5      | 253,92  | 255,24  | -1,32     | 24          | 0          | 0      | 87,8      | 59,8      | 28,08 | 0,64       | 0,53       | -              |
| 20.01.2026 | 6,953       | -0,058       | 258,99     | 256,06     | 250,49  | 251,86  | -1,37     | 24          | 0          | 0      | 87,5      | 59,5      | 28,03 | 0,65       | 0,53       | -              |
| 21.01.2026 | 6,967       | -0,058       | 258,07     | 255,12     | 249,6   | 250,99  | -1,39     | 24          | 0          | 0      | 87,6      | 59,4      | 28,19 | 0,63       | 0,54       | -              |
| 22.01.2026 | 7,398       | -0,065       | 286,21     | 283,05     | 276,76  | 278,22  | -1,46     | 24          | 0          | 0      | 88        | 61        | 27,01 | 0,65       | 0,54       | -              |
| 23.01.2026 | 6,702       | -0,038       | 254,06     | 250,91     | 245,79  | 246,77  | -0,98     | 24          | 0          | 0      | 87,3      | 59,8      | 27,45 | 0,64       | 0,54       | -              |
| Итого:     | 189,527     | 0            | 7670,81    | 7598,82    | 7444,06 | 7485,09 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 189,527     |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2025 | 1039,376 | 144705,98 | 143410,32 | 141349,78 | 140632,31 |
| 23.01.2026 | 1228,903 | 152376,79 | 151009,14 | 148793,84 | 148117,4  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:34:46