

#207752#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя	Ульяны Громовой 15-25, Калининград
Номер абонента	4113
Порядковый номер	7581
Тип теплосчётчика	ВКТ-9
Заводской номер	5325
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,523	0	348,801	0	0	341,191	0	0	24	0	0	0	69,7	56,5	0	0,43	0,15	0	-9,4
25.01.2026	4,15	0	348,401	0	0	341,338	0	0	24	0	0	0	66,9	54,8	0	0,43	0,15	0	-7,3
26.01.2026	3,827	0	348,881	0	0	342,321	0	0	24	0	0	0	64,2	53,1	0	0,43	0,15	0	-4,4
27.01.2026	3,7	0	347,771	0	0	341,435	0	0	24	0	0	0	63,2	52,4	0	0,43	0,15	0	-3,8
28.01.2026	3,904	0	347,781	0	0	341,122	0	0	24	0	0	0	64,8	53,5	0	0,43	0,15	0	-6
29.01.2026	4,348	0	349,161	0	0	341,743	0	0	24	0	0	0	68,7	56	0	0,43	0,15	0	-9,7
30.01.2026	4,717	0	349,421	0	0	341,43	0	0	24	0	0	0	71,5	57,8	0	0,43	0,15	0	-12,4
31.01.2026	4,802	0	350,131	0	0	342,084	0	0	24	0	0	0	71,7	57,8	0	0,43	0,14	0	-13,8
01.02.2026	4,919	0	349,791	0	0	341,687	0	0	24	0	0	0	72	57,7	0	0,43	0,14	0	-18,9
02.02.2026	4,977	0	350,281	0	0	342,167	0	0	24	0	0	0	72	57,6	0	0,43	0,14	0	-20,1
03.02.2026	4,911	0	349,881	0	0	341,836	0	0	24	0	0	0	71,7	57,4	0	0,43	0,14	0	-18
04.02.2026	4,812	0	350,101	0	0	342,186	0	0	24	0	0	0	71,1	57,1	0	0,43	0,14	0	-12,3
05.02.2026	4,321	0	348,931	0	0	341,79	0	0	24	0	0	0	67,3	54,7	0	0,43	0,14	0	-7,6
06.02.2026	3,86	0	348,561	0	0	342,131	0	0	24	0	0	0	63,6	52,4	0	0,43	0,13	0	-3,2
07.02.2026	3,696	0	347,761	0	0	341,547	0	0	24	0	0	0	62,5	51,8	0	0,43	0,13	0	-3,3
08.02.2026	3,944	0	348,311	0	0	341,669	0	0	24	0	0	0	64,7	53,2	0	0,44	0,13	0	-4,9
09.02.2026	4,584	0	349,071	0	0	341,254	0	0	24	0	0	0	70,7	57,3	0	0,44	0,14	0	-12,1
10.02.2026	4,408	0	349,351	0	0	341,771	0	0	24	0	0	0	69,4	56,6	0	0,43	0,14	0	-12,4
11.02.2026	3,58	0	347,761	0	0	341,563	0	0	24	0	0	0	62,4	52	0	0,43	0,13	0	-3,8
12.02.2026	3,177	0	346,641	0	0	341,161	0	0	24	0	0	0	58,6	49,4	0	0,43	0,13	0	-0,7
13.02.2026	3,362	0	346,381	0	0	340,513	0	0	24	0	0	0	60,8	51	0	0,43	0,13	0	-1,2
14.02.2026	3,87	0	347,551	0	0	340,894	0	0	24	0	0	0	64,9	53,6	0	0,43	0,13	0	-6,7
15.02.2026	4,293	0	348,981	0	0	341,568	0	0	24	0	0	0	68,6	56,2	0	0,43	0,14	0	-11,2
16.02.2026	4,57	0	348,781	0	0	340,917	0	0	24	0	0	0	71	57,6	0	0,43	0,14	0	-
17.02.2026	4,501	0	349,141	0	0	341,447	0	0	24	0	0	0	70	56,9	0	0,43	0,13	0	-
Итого:	105,756	0	8717,625	0	0	8538,765	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,756																		

Общее время работы системы, ч 600  
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	4534,119	646118	0	0	637336,25	0	0	40495,38	768	36550,05	0
17.02.2026	4639,877	654835,625	0	0	645875	0	0	41095,38	1368	36550,05	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.02.2026 8:31:48