

#75877#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 15-25, Калининград

4113

7582

ВКТ-9

5325

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2024 | 1,037 | 0 | 102,628 | 96,34 | 0 | 100,735 | 94,947 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,9 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 25.02.2024 | 1,028 | 0 | 102,348 | 96,19 | 0 | 100,46 | 94,798 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 56 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 26.02.2024 | 0,972 | 0 | 101,813 | 96,533 | 0 | 99,935 | 95,13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 56,1 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 27.02.2024 | 0,956 | 0 | 101,53 | 96,605 | 0 | 99,658 | 95,203 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 56 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 28.02.2024 | 0,935 | 0 | 100,835 | 96,23 | 0 | 98,976 | 94,833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 56,1 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 29.02.2024 | 0,941 | 0 | 100,95 | 96,355 | 0 | 99,089 | 94,959 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 56 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 01.03.2024 | 0,845 | 0 | 99,133 | 96,563 | 0 | 97,305 | 95,169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,9 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 02.03.2024 | 0,778 | 0 | 97,605 | 96,323 | 0 | 95,806 | 94,935 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 63,5 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 03.03.2024 | 0,911 | 0 | 99,265 | 95,395 | 0 | 97,435 | 94,021 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 63,5 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 04.03.2024 | 0,838 | 0 | 98,545 | 96,283 | 0 | 96,728 | 94,899 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 63,5 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 05.03.2024 | 0,781 | 0 | 97,515 | 96,348 | 0 | 95,717 | 94,964 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 63,5 | 55,7 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 06.03.2024 | 0,969 | 0 | 100,985 | 96,363 | 0 | 99,123 | 94,98 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,7 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 07.03.2024 | 0,906 | 0 | 99,888 | 96,11 | 0 | 98,046 | 94,723 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 55,9 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 08.03.2024 | 0,877 | 0 | 99,478 | 96,158 | 0 | 97,643 | 94,767 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,9 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 09.03.2024 | 0,886 | 0 | 99,628 | 96,448 | 0 | 97,791 | 95,06 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 10.03.2024 | 1,109 | 0 | 103,008 | 95,938 | 0 | 101,109 | 94,567 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,6 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 11.03.2024 | 1,015 | 0 | 102,058 | 96,828 | 0 | 100,177 | 95,444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,6 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 12.03.2024 | 0,935 | 0 | 101,115 | 97,073 | 0 | 99,251 | 95,676 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 13.03.2024 | 0,943 | 0 | 99,828 | 95,268 | 0 | 97,987 | 93,893 | 0 | 23,67 | 0,35 | 3 | 32896 | 63,5 | 55,9 | 0 | 0,4 | 0,44 | 0 | - |
| 14.03.2024 | 0,985 | 0 | 102,05 | 96,83 | 0 | 100,168 | 95,431 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,9 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 15.03.2024 | 0,987 | 0 | 101,87 | 96,57 | 0 | 99,992 | 95,174 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,9 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 16.03.2024 | 1 | 0 | 101,658 | 95,95 | 0 | 99,783 | 94,56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 56 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 17.03.2024 | 1,071 | 0 | 102,173 | 95,41 | 0 | 100,289 | 94,039 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 18.03.2024 | 0,992 | 0 | 100,825 | 95,45 | 0 | 98,966 | 94,075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 19.03.2024 | 1,021 | 0 | 100,72 | 94,738 | 0 | 98,863 | 93,374 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,8 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 20.03.2024 | 0,948 | 0 | 93,098 | 87,845 | 0 | 91,381 | 86,589 | 0 | 22,68 | 1,32 | 262147 | 32770 | 63,5 | 55,6 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 21.03.2024 | 1,005 | 0 | 101,878 | 96,14 | 0 | 99,999 | 94,749 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 56 | 0 | 0,41 | 0,45 | 0 | - |
| 22.03.2024 | 0,941 | 0 | 100,448 | 95,935 | 0 | 98,596 | 94,549 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 55,9 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| 23.03.2024 | 1,015 | 0 | 101,15 | 95,068 | 0 | 99,285 | 93,692 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 56 | 0 | 0,41 | 0,44 | 0 | - |
| Итого: | 27,627 | 0 | 2914,025 | 2779,287 | 0 | 2860,293 | 2739,2 | 0 | 694,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

694,35

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.02.2024 | 2071,7 | 194857,594 | 182176,859 | 0 | 191304 | 179601,703 | 0 | 53573,45 | 768 | 7017,12 | 0 |
| 23.03.2024 | 2099,327 | 197771,609 | 184956,141 | 0 | 194164,281 | 182340,891 | 0 | 54267,8 | 1462,35 | 7018,78 | 1,67 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2024 11:56:27