

#163112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 15-25, Калининград

4113

7582

ВКТ-9

5325

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,893	0	51,195	43,63	0	50,278	43,109	0	24	0	0	0	62,6	50,8	0	0,46	0,42	0	-
02.10.2025	0,948	0	51,77	42,518	0	50,866	42,02	0	24	0	0	0	61,8	50,3	0	0,46	0,42	0	-
03.10.2025	0,882	0	51,345	43,463	0	50,437	42,941	0	24	0	0	0	62,2	51	0	0,46	0,42	0	-
04.10.2025	0,939	0	51,903	42,865	0	50,977	42,346	0	24	0	0	0	62,5	51,2	0	0,46	0,42	0	-
05.10.2025	0,938	0	51,685	42,303	0	50,773	41,792	0	24	0	0	0	62,1	51,1	0	0,46	0,42	0	-
06.10.2025	0,876	0	51,38	43,59	0	50,454	43,05	0	24	0	0	0	62,8	51,7	0	0,46	0,42	0	-
07.10.2025	0,889	0	51,428	43,28	0	50,498	42,741	0	24	0	0	0	62,9	51,9	0	0,46	0,42	0	-
08.10.2025	0,881	0	51,223	43,175	0	50,302	42,641	0	24	0	0	0	62,7	51,7	0	0,46	0,42	0	-
09.10.2025	0,87	0	51,108	43,275	0	50,183	42,733	0	24	0	0	0	63	52	0	0,46	0,42	0	-
10.10.2025	0,907	0	51,403	42,79	0	50,47	42,253	0	24	0	0	0	63,1	52,1	0	0,46	0,42	0	-
11.10.2025	0,887	0	51,198	42,913	0	50,273	42,375	0	24	0	0	0	62,9	52	0	0,46	0,42	0	-
12.10.2025	0,955	0	51,658	41,61	0	50,743	41,099	0	24	0	0	0	62,2	51,5	0	0,46	0,42	0	-
13.10.2025	0,887	0	51,808	43,59	0	50,875	43,045	0	24	0	0	0	62,8	52	0	0,46	0,42	0	-
14.10.2025	0,9	0	53,02	44,655	0	52,067	44,095	0	24	0	0	0	62,8	52	0	0,46	0,42	0	-
15.10.2025	0,958	0	54,24	44,838	0	53,26	44,272	0	24	0	0	0	62,9	52,2	0	0,46	0,42	0	-
16.10.2025	0,894	0	53,8	45,66	0	52,833	45,085	0	24	0	0	0	62,8	52,2	0	0,46	0,42	0	-
17.10.2025	0,882	0	53,648	45,89	0	52,671	45,304	0	24	0	0	0	63,2	52,5	0	0,46	0,42	0	-
18.10.2025	0,877	0	53,715	46,16	0	52,745	45,579	0	24	0	0	0	62,9	52,1	0	0,46	0,42	0	-
19.10.2025	1,023	0	55,328	44,365	0	54,349	43,817	0	24	0	0	0	62,2	51,6	0	0,46	0,42	0	-
20.10.2025	0,923	0	54,69	46,175	0	53,709	45,597	0	24	0	0	0	62,7	52	0	0,46	0,42	0	-
21.10.2025	0,87	0	54,305	46,823	0	53,332	46,236	0	24	0	0	0	62,6	52	0	0,46	0,42	0	-
22.10.2025	0,961	0	55,018	45,755	0	54,027	45,181	0	24	0	0	0	62,8	52	0	0,46	0,42	0	-
23.10.2025	0,891	0	54,35	46,575	0	53,363	45,983	0	24	0	0	0	63,1	52,4	0	0,46	0,42	0	-
Итого:	20,931	0	1211,218	1015,898	0	1189,485	1003,294	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,931																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
30.09.2025	2507,573	232986,016	216663,141	0	228735,656	213588,562	0	65015,32	491,22	9271,42	276,78
23.10.2025	2528,503	234197,234	217679,031	0	229925,141	214591,859	0	65567,32	1043,22	9271,42	276,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 13:10:27