

#163113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 15-25, Калининград

4113

7581

ВКТ-9

5325

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	1,419	0	193,6	0	0	191,222	0	0	13,07	10,93	1	32770	51,5	33	0	0,36	0,15	0	-
03.10.2025	2,388	0	352,061	0	0	347,765	0	0	24	0	0	0	51,3	44,4	0	0,43	0,16	0	-
04.10.2025	2,169	0	345,531	0	0	341,694	0	0	24	0	0	0	49,1	42,8	0	0,43	0,16	0	-
05.10.2025	2,026	0	344,521	0	0	340,839	0	0	24	0	0	0	48,2	42,3	0	0,43	0,16	0	-
06.10.2025	1,983	0	344,551	0	0	340,872	0	0	24	0	0	0	48,1	42,4	0	0,43	0,16	0	-
07.10.2025	1,974	0	344,541	0	0	340,833	0	0	24	0	0	0	48,3	42,6	0	0,43	0,16	0	-
08.10.2025	1,996	0	344,641	0	0	340,919	0	0	24	0	0	0	48,4	42,6	0	0,43	0,16	0	-
09.10.2025	1,953	0	345,141	0	0	341,455	0	0	24	0	0	0	48,1	42,5	0	0,43	0,16	0	-
10.10.2025	1,938	0	344,961	0	0	341,279	0	0	24	0	0	0	48,1	42,5	0	0,43	0,15	0	-
11.10.2025	1,924	0	345,141	0	0	341,455	0	0	24	0	0	0	48,1	42,6	0	0,43	0,15	0	-
12.10.2025	1,939	0	345,081	0	0	341,393	0	0	24	0	0	0	48,2	42,5	0	0,43	0,15	0	-
13.10.2025	2,004	0	345,351	0	0	341,597	0	0	24	0	0	0	48,6	42,8	0	0,43	0,15	0	-
14.10.2025	2,026	0	345,031	0	0	341,243	0	0	24	0	0	0	48,8	42,9	0	0,43	0,15	0	-
15.10.2025	1,995	0	345,201	0	0	341,471	0	0	24	0	0	0	48,4	42,6	0	0,43	0,15	0	-
16.10.2025	1,961	0	345,081	0	0	341,39	0	0	24	0	0	0	48,2	42,5	0	0,43	0,15	0	-
17.10.2025	1,952	0	345,161	0	0	341,475	0	0	24	0	0	0	48,1	42,5	0	0,43	0,15	0	-
18.10.2025	2,075	0	345,041	0	0	341,23	0	0	24	0	0	0	49	42,9	0	0,43	0,15	0	-
19.10.2025	2,093	0	344,691	0	0	340,871	0	0	24	0	0	0	49	43	0	0,43	0,15	0	-
20.10.2025	2,303	0	345,101	0	0	340,961	0	0	24	0	0	0	50,9	44,2	0	0,43	0,15	0	-
21.10.2025	2,335	0	345,261	0	0	341,013	0	0	24	0	0	0	51,5	44,7	0	0,43	0,15	0	-
22.10.2025	2,075	0	344,711	0	0	340,901	0	0	24	0	0	0	49	42,9	0	0,43	0,15	0	-
23.10.2025	1,968	0	344,671	0	0	340,991	0	0	24	0	0	0	48,1	42,4	0	0,43	0,15	0	-
Итого:	44,496	0	7445,071	0	0	7362,869	0	0	517,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,496																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

517,07

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
01.10.2025	4219,228	606843,25	0	0	598616,75	0	0	37773,08	1,22	36536,35	742,78
23.10.2025	4263,727	614288,312	0	0	605979,625	0	0	38290,15	518,28	36547,28	753,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:41:23