

#166535#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 15-25, Калининград
4113
7581
ВКТ-9
5325
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2025 | 1,945 | 0 | 344,881 | 0 | 0 | 341,199 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 42,5 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 25.10.2025 | 2,015 | 0 | 345,091 | 0 | 0 | 341,349 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 42,7 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 26.10.2025 | 1,817 | 0 | 303,611 | 0 | 0 | 300,283 | 0 | 0 | 21,23 | 2,77 | 786433 | 32768 | 48,8 | 42,8 | 0 | 0,44 | 0,17 | 0 | - |
| 27.10.2025 | 2,124 | 0 | 345,061 | 0 | 0 | 341,183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 43,2 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 28.10.2025 | 2,09 | 0 | 344,931 | 0 | 0 | 341,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42,9 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 29.10.2025 | 2,091 | 0 | 344,861 | 0 | 0 | 341,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 42,9 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 30.10.2025 | 2,058 | 0 | 344,911 | 0 | 0 | 341,156 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 42,6 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 31.10.2025 | 2,081 | 0 | 344,391 | 0 | 0 | 340,631 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 42,6 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 01.11.2025 | 2,128 | 0 | 344,541 | 0 | 0 | 340,686 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 43,1 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 02.11.2025 | 2,012 | 0 | 344,941 | 0 | 0 | 341,236 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | 42,4 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 03.11.2025 | 1,973 | 0 | 345,001 | 0 | 0 | 341,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 42,4 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 04.11.2025 | 2,032 | 0 | 345,271 | 0 | 0 | 341,518 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 42,7 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 05.11.2025 | 1,977 | 0 | 344,911 | 0 | 0 | 341,229 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 42,4 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 06.11.2025 | 1,977 | 0 | 345,131 | 0 | 0 | 341,439 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 42,4 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 07.11.2025 | 2,077 | 0 | 344,891 | 0 | 0 | 341,067 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 43 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 08.11.2025 | 2,206 | 0 | 346,081 | 0 | 0 | 342,084 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 43,7 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 09.11.2025 | 2,22 | 0 | 345,281 | 0 | 0 | 341,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 43,5 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 10.11.2025 | 2,157 | 0 | 345,731 | 0 | 0 | 341,875 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 43 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 11.11.2025 | 2,11 | 0 | 345,091 | 0 | 0 | 341,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 42,7 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 12.11.2025 | 2,147 | 0 | 345,771 | 0 | 0 | 341,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 42,8 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 13.11.2025 | 2,087 | 0 | 345,381 | 0 | 0 | 341,629 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 42,5 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 14.11.2025 | 2,077 | 0 | 345,731 | 0 | 0 | 341,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 42,6 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 15.11.2025 | 2,362 | 0 | 346,861 | 0 | 0 | 342,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 44,2 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 16.11.2025 | 2,909 | 0 | 346,081 | 0 | 0 | 340,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 48,3 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| 17.11.2025 | 2,558 | 0 | 346,331 | 0 | 0 | 341,801 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 45,7 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 18.11.2025 | 2,759 | 0 | 345,901 | 0 | 0 | 341,062 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 46,9 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 19.11.2025 | 2,592 | 0 | 346,311 | 0 | 0 | 341,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 45,2 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 20.11.2025 | 3,011 | 0 | 346,111 | 0 | 0 | 340,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 48,5 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 21.11.2025 | 2,772 | 0 | 346,581 | 0 | 0 | 341,777 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 46,7 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 22.11.2025 | 2,981 | 0 | 346,041 | 0 | 0 | 340,947 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 47,7 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 23.11.2025 | 3,517 | 0 | 347,411 | 0 | 0 | 341,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,6 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | - |
| Итого: | 70,862 | 0 | 10669,121 | 0 | 0 | 10541,826 | 0 | 0 | 741,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 70,862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741,23

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.10.2025 | 4263,727 | 614288,312 | 0 | 0 | 605979,625 | 0 | 0 | 38290,15 | 517,98 | 36547,28 | 226,02 |
| 23.11.2025 | 4334,592 | 624957,438 | 0 | 0 | 616521,438 | 0 | 0 | 39031,38 | 1259,22 | 36550,05 | 228,78 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:25:37