

#190637#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 15-25, Калининград
4113
7581
ВКТ-9
5325
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.11.2025 | 3,494 | 0 | 346,701 | 0 | 0 | 340,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,7 | 0 | 0,43 | 0,15 | 0 | -3,9 |
| 25.11.2025 | 3,249 | 0 | 346,961 | 0 | 0 | 341,368 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 49,8 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | -0,9 |
| 26.11.2025 | 3,286 | 0 | 346,351 | 0 | 0 | 340,724 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 49,9 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | -0,4 |
| 27.11.2025 | 3,282 | 0 | 347,031 | 0 | 0 | 341,382 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 50 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | -1,3 |
| 28.11.2025 | 3,09 | 0 | 346,151 | 0 | 0 | 340,798 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 48,9 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | -0,4 |
| 29.11.2025 | 3,166 | 0 | 346,901 | 0 | 0 | 341,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 49,2 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | -0,3 |
| 30.11.2025 | 3,245 | 0 | 346,261 | 0 | 0 | 340,676 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 49,8 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | -0,5 |
| 01.12.2025 | 2,905 | 0 | 346,701 | 0 | 0 | 341,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 47,5 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 02.12.2025 | 3,307 | 0 | 346,731 | 0 | 0 | 340,988 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50,4 | 0 | 0,43 | 0,14 | 0 | - |
| 03.12.2025 | 2,702 | 0 | 345,321 | 0 | 0 | 340,637 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 46,2 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 04.12.2025 | 2,507 | 0 | 346,161 | 0 | 0 | 341,803 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 44,9 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 05.12.2025 | 2,376 | 0 | 345,241 | 0 | 0 | 341,089 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44,1 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 06.12.2025 | 2,29 | 0 | 345,941 | 0 | 0 | 341,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 43,6 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 07.12.2025 | 2,399 | 0 | 345,261 | 0 | 0 | 341,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 44,5 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 08.12.2025 | 2,362 | 0 | 346,041 | 0 | 0 | 341,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 44,3 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 09.12.2025 | 2,197 | 0 | 345,041 | 0 | 0 | 341,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | 43,4 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 10.12.2025 | 2,126 | 0 | 345,761 | 0 | 0 | 341,892 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 43,1 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 11.12.2025 | 2,155 | 0 | 345,021 | 0 | 0 | 341,131 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 43,2 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 12.12.2025 | 2,228 | 0 | 345,871 | 0 | 0 | 341,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 43,7 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 13.12.2025 | 2,355 | 0 | 345,191 | 0 | 0 | 341,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 44,3 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 14.12.2025 | 2,321 | 0 | 346,001 | 0 | 0 | 341,904 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 43,9 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 15.12.2025 | 2,475 | 0 | 345,301 | 0 | 0 | 340,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 44,9 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 16.12.2025 | 2,638 | 0 | 346,311 | 0 | 0 | 341,738 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 45,7 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 17.12.2025 | 2,92 | 0 | 345,801 | 0 | 0 | 340,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 48 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 18.12.2025 | 2,876 | 0 | 346,641 | 0 | 0 | 341,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 47,8 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 19.12.2025 | 2,534 | 0 | 345,321 | 0 | 0 | 340,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 45,2 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 20.12.2025 | 2,363 | 0 | 344,571 | 0 | 0 | 340,434 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44,1 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | - |
| 21.12.2025 | 2,345 | 0 | 345,981 | 0 | 0 | 341,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 44 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 22.12.2025 | 2,332 | 0 | 345,021 | 0 | 0 | 340,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 44 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| 23.12.2025 | 3,028 | 0 | 346,671 | 0 | 0 | 341,498 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 47,9 | 0 | 0,43 | 0,13 | 0 | - |
| Итого: | 80,553 | 0 | 10378,26 | 0 | 0 | 10237,521 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 80,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.11.2025 | 4334,592 | 624957,438 | 0 | 0 | 616521,438 | 0 | 0 | 39031,38 | 765,23 | 36550,05 | 2,77 |
| 23.12.2025 | 4415,145 | 635335,75 | 0 | 0 | 626758,938 | 0 | 0 | 39751,38 | 1485,23 | 36550,05 | 2,77 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:34:09