

#147604#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1246928
Кошевого,90 УК Балтийский Дом
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,290	17,1	17,3	0,2	---	72,77	55,91	0,90	0,50	24,00
24.08	0,309	26,8	27,0	0,2	---	66,75	55,28	0,90	0,50	24,00
25.08	0,113	61,1	61,6	0,5	---	54,36	53,13	0,90	0,50	23,97
26.08	0,047	---	---	---	---	34,18	44,57	0,90	0,50	24,00
27.08	0,041	---	---	---	---	32,90	42,26	0,90	0,50	24,00
28.08	0,039	---	---	---	---	32,00	40,96	0,90	0,50	24,00
29.08	0,038	---	---	---	---	32,02	40,19	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,88	105,0	105,9	0,9	0,0	60,52	54,13	0,90	0,50	167,97
30.08	0,119	11,1	11,2	0,1	---	59,56	51,41	0,90	0,50	24,00
31.08	0,323	19,3	19,4	0,1	---	72,30	55,62	0,90	0,50	24,00
01.09	0,282	16,4	16,6	0,1	---	73,15	56,09	0,90	0,50	24,00
02.09	0,268	16,1	16,2	0,1	---	72,86	56,26	0,90	0,50	24,00
03.09	0,278	16,1	16,3	0,1	---	73,20	56,07	0,90	0,50	24,00
04.09	0,256	15,6	15,7	0,1	---	72,84	56,54	0,90	0,50	24,00
05.09	0,263	15,7	15,8	0,1	---	73,08	56,39	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,79	110,3	111,1	0,8	0,0	71,54	55,66	0,90	0,50	168,00
06.09	0,272	16,4	16,5	0,1	---	72,92	56,39	0,90	0,50	24,00
07.09	0,292	17,5	17,6	0,1	---	72,82	56,22	0,90	0,50	24,00
08.09	0,251	15,3	15,5	0,1	---	72,93	56,65	0,90	0,50	24,00
09.09	0,264	16,0	16,1	0,1	---	73,08	56,68	0,90	0,50	24,00
10.09	0,286	16,6	16,8	0,1	---	73,17	56,07	0,90	0,50	24,00
11.09	0,260	15,3	15,4	0,1	---	72,94	56,07	0,90	0,50	24,00
12.09	0,297	17,3	17,4	0,1	---	72,93	55,83	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,92	114,5	115,4	1,0	0,0	72,97	56,27	0,90	0,50	168,00
13.09	0,292	17,1	17,2	0,1	---	73,07	56,06	0,90	0,50	24,00
14.09	0,334	19,2	19,3	0,2	---	72,97	55,61	0,90	0,50	24,00
15.09	0,287	17,0	17,1	0,2	---	73,11	56,29	0,90	0,50	24,00
16.09	0,282	16,8	17,0	0,2	---	73,17	56,50	0,90	0,50	24,00
17.09	0,294	17,6	17,7	0,2	---	72,96	56,34	0,90	0,50	24,00
18.09	0,293	17,6	17,7	0,1	---	72,97	56,39	0,90	0,50	24,00
19.09	0,299	17,7	17,9	0,2	---	73,15	56,35	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,08	122,9	123,9	1,0	0,0	73,06	56,21	0,90	0,50	168,00
20.09	0,316	18,5	18,7	0,2	---	73,19	56,20	0,90	0,50	24,00
21.09	0,307	17,7	17,9	0,2	---	73,24	55,95	0,90	0,50	23,07
22.09	0,174	10,1	10,1	0,1	---	71,97	54,77	0,90	0,50	23,94
Итого:	0,80	46,3	46,7	0,4	0,0	72,94	55,79	0,90	0,50	71,01
Итого:	7,47	498,9	503,1	4,2	0,0	70,05	55,63	0,90	0,50	743,0
						dT=	14,42			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		7,47					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 16:00 27.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	235,87	243,34	7,47		243,92		
Расход теплоносителя M1, т	9408,8	9907,7	498,9		9935,0		
Расход теплоносителя M2, т	9475,8	9978,9	503,1		10006,5		
Время наработки, ч	9411,3	10154,3	743,0		10214,4		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt - Ттех.н			1,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

