

#283210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 87, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7589
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031056
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,402	0	66,488	57,036	0	65,296	56,291	0	24	0	62,7	53,2	0,53	0,51	-11,6
19.02.2026	4,179	0	65,802	56,965	0	64,654	56,24	0	24	0	61,7	52,4	0,54	0,51	-
20.02.2026	4,182	0	65,823	56,896	0	64,68	56,176	0	24	0	61,6	52,4	0,53	0,51	-
21.02.2026	4,042	0	65,364	57,097	0	64,224	56,37	0	24	0	61,7	52,5	0,51	0,51	-
22.02.2026	4,209	0	66,174	56,92	0	65,038	56,205	0	24	0	61,2	52,2	0,57	0,51	-
23.02.2026	4,54	0	67,755	56,987	0	66,599	56,27	0	24	0	61,2	52,2	0,54	0,51	-
24.02.2026	4,018	0	65,569	57,026	0	64,449	56,306	0	24	0	61,1	52,2	0,55	0,51	-
25.02.2026	4	0	65,005	56,529	0	63,896	55,819	0	24	0	61,1	52,1	0,59	0,51	-
26.02.2026	4,342	0	66,565	56,529	0	65,423	55,813	0	24	0	61,2	52,3	0,55	0,51	-
27.02.2026	4,16	0	66,011	56,676	0	64,882	55,959	0	24	0	61,1	52,4	0,57	0,51	-
28.02.2026	3,894	0	65,251	57,049	0	64,135	56,32	0	24	0	61,2	52,5	0,56	0,51	-
01.03.2026	4,395	0	67,224	56,745	0	66,074	56,021	0	24	0	61,2	52,6	0,57	0,5	-
02.03.2026	4,069	0	65,833	56,821	0	64,705	56,097	0	24	0	61,2	52,5	0,55	0,51	-
03.03.2026	3,861	0	64,574	56,493	0	63,469	55,776	0	24	0	61,2	52,4	0,55	0,51	-
04.03.2026	4,361	0	67,066	56,772	0	65,917	56,048	0	24	0	61,2	52,5	0,53	0,51	-
05.03.2026	3,929	0	64,884	56,532	0	63,777	55,817	0	24	0	61,2	52,4	0,58	0,51	-
06.03.2026	4,073	0	65,507	56,445	0	64,387	55,724	0	24	0	61,2	52,5	0,59	0,51	-
07.03.2026	4,265	0	66,359	56,409	0	65,224	55,687	0	24	0	61,2	52,6	0,59	0,51	-
08.03.2026	3,976	0	64,996	56,229	0	63,883	55,508	0	24	0	61,2	52,6	0,59	0,51	-
09.03.2026	4,158	0	66,137	56,507	0	65,003	55,781	0	24	0	61,3	52,8	0,58	0,51	-
10.03.2026	3,942	0	65,291	56,49	0	64,173	55,762	0	24	0	61,2	52,9	0,58	0,52	-
11.03.2026	3,784	0	65,239	57,034	0	64,127	56,301	0	24	0	61	52,7	0,55	0,51	-
12.03.2026	3,911	0	65,582	57,097	0	64,446	56,351	0	24	0	61,5	53,1	0,55	0,51	-
13.03.2026	3,66	0	64,653	57,299	0	63,542	56,565	0	24	0	61,2	52,7	0,52	0,51	-
14.03.2026	3,824	0	65,214	57,064	0	64,097	56,332	0	24	0	61,2	52,8	0,55	0,51	-
15.03.2026	4,108	0	66,429	57,056	0	65,289	56,319	0	24	0	61,3	52,9	0,55	0,51	-
16.03.2026	3,838	0	65,128	56,942	0	64,009	56,212	0	24	0	61,2	52,7	0,53	0,51	-
17.03.2026	3,815	0	64,995	56,606	0	63,899	55,891	0	24	0	60,6	52,2	0,53	0,51	-
18.03.2026	4,267	0	66,738	56,738	0	65,602	56,015	0	24	0	61	52,4	0,55	0,51	-
Итого:	118,204	0	1907,656	1646,989	0	1874,899	1625,976	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,233														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1946,016	34938,246	31156,731	0	34331,978	30750,69	0	11929	704
18.03.2026	2064,219	36845,9	32803,721	0	36206,876	32376,667	0	12625	704

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:22:36