

#121399#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 87, Калининград

4395

7588

ТВ7 (АССII)

16031056

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	7,26	0	175,003	0	0	172,404	0	0	24	0	56,7	46,7	0,5	0,48	-
25.02.2025	6,907	0	174,704	0	0	172,276	0	0	24	0	54,9	45,3	0,5	0,47	-
26.02.2025	6,903	0	174,585	0	0	172,121	0	0	24	0	55,2	45,7	0,5	0,48	-
27.02.2025	6,782	0	174,444	0	0	172,01	0	0	24	0	54,9	45,5	0,5	0,48	-
28.02.2025	6,702	0	174,656	0	0	172,254	0	0	24	0	54,6	45,3	0,5	0,48	-
01.03.2025	7,106	0	174,572	0	0	172,043	0	0	24	0	55,9	46,1	0,5	0,47	-
02.03.2025	7,011	0	174,605	0	0	172,118	0	0	24	0	55,5	45,7	0,5	0,48	-
03.03.2025	6,942	0	174,372	0	0	171,925	0	0	24	0	55,1	45,4	0,5	0,48	-
04.03.2025	6,922	0	173,803	0	0	171,388	0	0	24	0	54,9	45,2	0,5	0,48	-
05.03.2025	6,207	0	174,21	0	0	172,018	0	0	24	0	52	43,4	0,51	0,49	-
06.03.2025	5,72	0	174,416	0	0	172,397	0	0	24	0	50,1	42,1	0,52	0,5	-
07.03.2025	5,485	0	174,15	0	0	172,164	0	0	24	0	49,7	42,1	0,52	0,5	-
08.03.2025	5,287	0	173,91	0	0	171,972	0	0	24	0	49,1	41,8	0,52	0,5	-
09.03.2025	5,267	0	173,755	0	0	171,826	0	0	24	0	49,1	41,8	0,52	0,5	-
10.03.2025	5,277	0	173,815	0	0	171,839	0	0	24	0	49,6	42,2	0,52	0,5	-
11.03.2025	5,176	0	174,678	0	0	172,785	0	0	24	0	48,5	41,3	0,52	0,5	-
12.03.2025	5,239	0	174,711	0	0	172,827	0	0	24	0	48,3	41,1	0,52	0,5	-
13.03.2025	5,426	0	174,84	0	0	172,908	0	0	24	0	48,9	41,4	0,52	0,5	-
14.03.2025	6,109	0	174,893	0	0	172,766	0	0	24	0	51,3	42,8	0,52	0,5	-
15.03.2025	6,553	0	174,378	0	0	172,093	0	0	24	0	53,2	44,1	0,52	0,5	-
16.03.2025	6,565	0	174,406	0	0	172,126	0	0	24	0	53,1	44	0,52	0,5	-
17.03.2025	7,585	0	174,361	0	0	171,703	0	0	24	0	57,3	46,8	0,5	0,48	-
18.03.2025	6,936	0	175,465	0	0	173,018	0	0	24	0	54,8	45,3	0,48	0,46	-
19.03.2025	6,901	0	174,1	0	0	171,688	0	0	24	0	54,8	45,2	0,48	0,45	-
20.03.2025	6,766	0	173,712	0	0	171,313	0	0	24	0	54,6	45,2	0,48	0,46	-
21.03.2025	5,804	0	173,746	0	0	171,622	0	0	24	0	51,3	43,3	0,49	0,46	-
22.03.2025	5,162	0	173,751	0	0	171,898	0	0	24	0	48,1	41	0,49	0,47	-
23.03.2025	5,089	0	173,688	0	0	171,855	0	0	24	0	47,9	40,9	0,49	0,47	-
Итого:	175,089	0	4881,729	0	0	4819,357	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,819														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	936,908	23818,615	0	0	23494,021	0	0	3320	697
23.03.2025	1111,997	28700,344	0	0	28313,377	0	0	3992	697

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:14:57