

#121400#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 87, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7589
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031056
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,373	0	70,56	61,483	0	69,329	60,693	0	24	0	61,8	52,6	0,51	0,47	-
25.02.2025	3,958	0	70,6	63,574	0	69,363	62,75	0	24	0	61,9	52,8	0,52	0,48	-
26.02.2025	4,107	0	71,674	63,669	0	70,426	62,843	0	24	0	61,7	52,9	0,52	0,48	-
27.02.2025	4,223	0	71,231	62,716	0	69,994	61,903	0	24	0	61,7	52,8	0,51	0,47	-
28.02.2025	3,921	0	70,107	63,005	0	68,888	62,192	0	24	0	61,7	52,8	0,53	0,49	-
01.03.2025	4,145	0	70,304	62,469	0	69,055	61,654	0	24	0	62,3	53,2	0,52	0,48	-
02.03.2025	4,363	0	71,027	61,763	0	69,801	60,974	0	24	0	61,4	52,5	0,5	0,47	-
03.03.2025	4,182	0	70,586	62,553	0	69,347	61,744	0	24	0	61,9	52,8	0,52	0,48	-
04.03.2025	4,086	0	69,936	62,299	0	68,722	61,503	0	24	0	61,7	52,6	0,52	0,48	-
05.03.2025	4,118	0	70,514	62,359	0	69,311	61,575	0	24	0	61,1	52,2	0,52	0,48	-
06.03.2025	4,069	0	70,103	61,9	0	68,922	61,131	0	24	0	60,6	51,8	0,52	0,48	-
07.03.2025	4,168	0	70,819	61,975	0	69,625	61,2	0	24	0	60,6	52	0,52	0,48	-
08.03.2025	3,894	0	69,799	62,054	0	68,627	61,277	0	24	0	60,5	52	0,53	0,49	-
09.03.2025	4,381	0	71,34	61,401	0	70,139	60,631	0	24	0	60,6	52	0,52	0,48	-
10.03.2025	3,668	0	68,588	62,036	0	67,415	61,245	0	24	0	61,2	52,5	0,53	0,49	-
11.03.2025	3,955	0	69,445	61,804	0	68,248	61,012	0	24	0	61,4	52,7	0,53	0,49	-
12.03.2025	3,915	0	68,924	61,498	0	67,732	60,714	0	24	0	61,4	52,6	0,53	0,49	-
13.03.2025	4,015	0	69,052	61,145	0	67,858	60,36	0	24	0	61,4	52,6	0,52	0,49	-
14.03.2025	4,084	0	69,241	61,129	0	68,046	60,352	0	24	0	61,4	52,5	0,52	0,49	-
15.03.2025	3,836	0	67,926	60,967	0	66,751	60,193	0	24	0	61,4	52,4	0,52	0,48	-
16.03.2025	4,458	0	69,969	60,268	0	68,758	59,503	0	24	0	61,5	52,4	0,51	0,47	-
17.03.2025	4,058	0	68,284	60,338	0	67,106	59,575	0	24	0	61,4	52,2	0,53	0,49	-
18.03.2025	4,147	0	67,173	58,783	0	66,013	58,049	0	24	0	61,3	52	0,51	0,48	-
19.03.2025	4,041	0	65,665	57,681	0	64,533	56,957	0	24	0	61,3	51,9	0,51	0,47	-
20.03.2025	3,871	0	64,625	57,263	0	63,51	56,548	0	24	0	61,3	51,9	0,52	0,49	-
21.03.2025	4,034	0	65,299	57,073	0	64,176	56,359	0	24	0	61,3	52	0,52	0,49	-
22.03.2025	4,359	0	66,49	56,832	0	65,341	56,119	0	24	0	61,3	52	0,52	0,49	-
23.03.2025	4,027	0	64,61	56,413	0	63,498	55,708	0	24	0	61,3	51,9	0,51	0,48	-
Итого:	114,456	0	1933,891	1706,45	0	1900,534	1684,764	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,337														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	569,498	10660,951	9592,135	0	10475,287	9465,494	0	3320	697
23.03.2025	683,954	12594,841	11298,583	0	12375,82	11150,258	0	3992	697

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 18:07:50