

#34061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 87, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7589
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031056
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 4,897 | 0 | 93,834 | 82,707 | 0 | 92,191 | 81,544 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55 | 0,53 | 0,46 | - |
| 25.09.2023 | 4,257 | 0 | 91,034 | 82,758 | 0 | 89,44 | 81,604 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,9 | 0,53 | 0,46 | - |
| 26.09.2023 | 4,428 | 0 | 91,598 | 82,554 | 0 | 89,989 | 81,405 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,9 | 0,53 | 0,46 | - |
| 27.09.2023 | 4,371 | 0 | 91,685 | 82,863 | 0 | 90,085 | 81,709 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,9 | 0,53 | 0,46 | - |
| 28.09.2023 | 4,262 | 0 | 92,525 | 83,995 | 0 | 90,904 | 82,809 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,2 | 0,53 | 0,46 | - |
| 29.09.2023 | 4,279 | 0 | 91,454 | 82,875 | 0 | 89,853 | 81,715 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,1 | 0,53 | 0,46 | - |
| 30.09.2023 | 4,22 | 0 | 90,478 | 82,197 | 0 | 88,892 | 81,051 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55 | 0,53 | 0,46 | - |
| 01.10.2023 | 4,531 | 0 | 91,981 | 82,578 | 0 | 90,373 | 81,427 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,9 | 0,53 | 0,46 | - |
| 02.10.2023 | 4,293 | 0 | 91,1 | 82,666 | 0 | 89,507 | 81,516 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,9 | 0,53 | 0,46 | - |
| 03.10.2023 | 4,414 | 0 | 91,406 | 82,438 | 0 | 89,807 | 81,289 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,9 | 0,53 | 0,46 | - |
| 04.10.2023 | 4,561 | 0 | 91,812 | 82,457 | 0 | 90,206 | 81,315 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,7 | 0,53 | 0,46 | - |
| 05.10.2023 | 4,541 | 0 | 91,51 | 82,377 | 0 | 89,909 | 81,241 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,6 | 0,53 | 0,46 | - |
| 06.10.2023 | 4,58 | 0 | 91,479 | 82,203 | 0 | 89,88 | 81,072 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,5 | 0,53 | 0,46 | - |
| 07.10.2023 | 4,447 | 0 | 91,605 | 82,75 | 0 | 90,02 | 81,624 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 54,2 | 0,52 | 0,46 | - |
| 08.10.2023 | 5,022 | 0 | 93,715 | 82,676 | 0 | 92,073 | 81,542 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,5 | 0,52 | 0,45 | - |
| 09.10.2023 | 4,861 | 0 | 92,588 | 82,347 | 0 | 90,969 | 81,218 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,4 | 0,52 | 0,46 | - |
| 10.10.2023 | 4,632 | 0 | 90,717 | 81,479 | 0 | 89,131 | 80,367 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,3 | 0,52 | 0,46 | - |
| 11.10.2023 | 4,649 | 0 | 91,29 | 81,993 | 0 | 89,698 | 80,875 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,3 | 0,52 | 0,46 | - |
| 12.10.2023 | 4,618 | 0 | 91,8 | 82,335 | 0 | 90,213 | 81,219 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 54,1 | 0,52 | 0,46 | - |
| 13.10.2023 | 4,644 | 0 | 91,795 | 81,953 | 0 | 90,243 | 80,871 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 53,4 | 0,52 | 0,46 | - |
| 14.10.2023 | 4,809 | 0 | 92,02 | 81,882 | 0 | 90,412 | 80,757 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,5 | 0,52 | 0,46 | - |
| 15.10.2023 | 4,841 | 0 | 93,092 | 82,628 | 0 | 91,496 | 81,513 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 53,9 | 0,52 | 0,45 | - |
| 16.10.2023 | 4,654 | 0 | 91,564 | 82,17 | 0 | 89,964 | 81,045 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,4 | 0,52 | 0,46 | - |
| 17.10.2023 | 4,764 | 0 | 91,61 | 81,638 | 0 | 90,013 | 80,517 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,4 | 0,52 | 0,46 | - |
| 18.10.2023 | 4,877 | 0 | 92,474 | 82,008 | 0 | 90,856 | 80,883 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,4 | 0,52 | 0,46 | - |
| 19.10.2023 | 4,97 | 0 | 92,696 | 81,697 | 0 | 91,081 | 80,572 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,5 | 0,52 | 0,46 | - |
| 20.10.2023 | 4,724 | 0 | 92,211 | 82,464 | 0 | 90,608 | 81,337 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,4 | 0,52 | 0,46 | - |
| 21.10.2023 | 4,671 | 0 | 91,698 | 82,271 | 0 | 90,099 | 81,152 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,3 | 0,52 | 0,45 | - |
| 22.10.2023 | 5,27 | 0 | 95,215 | 83,088 | 0 | 93,549 | 81,941 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,5 | 0,52 | 0,45 | - |
| 23.10.2023 | 4,936 | 0 | 93,596 | 82,812 | 0 | 91,959 | 81,673 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 54,5 | 0,52 | 0,45 | - |
| Итого: | 139,023 | 0 | 2761,582 | 2472,859 | 0 | 2713,42 | 2438,803 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 33,205 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2023 | 4416,746 | 71036,976 | 61106,177 | 0 | 69832,664 | 60337,097 | 0 | 24311 | 1164 |
| 23.10.2023 | 4555,771 | 73798,557 | 63579,037 | 0 | 72546,085 | 62775,9 | 0 | 25031 | 1164 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 7:39:41