

#163110#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 87, Калининград

4395

7589

ТВ7 (ASCII)

16031056

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	3,655	0	64,72	57,797	0	63,601	57,053	0	24	0	61,5	52,7	0,53	0,5	-
25.09.2025	3,661	0	64,756	57,704	0	63,637	56,961	0	24	0	61,5	52,8	0,53	0,5	-
26.09.2025	3,495	0	63,086	56,847	0	61,995	56,124	0	24	0	61,4	52,5	0,53	0,5	-
27.09.2025	3,871	0	64,769	56,941	0	63,651	56,218	0	24	0	61,5	52,5	0,53	0,5	-
28.09.2025	4,2	0	66,274	56,925	0	65,127	56,196	0	24	0	61,5	52,6	0,52	0,49	-
29.09.2025	3,945	0	64,936	56,754	0	63,82	56,035	0	24	0	61,3	52,3	0,53	0,5	-
30.09.2025	3,87	0	64,289	56,535	0	63,182	55,82	0	24	0	61,4	52,3	0,53	0,49	-
01.10.2025	3,915	0	64,624	56,768	0	63,507	56,052	0	24	0	61,4	52,3	0,53	0,49	-
02.10.2025	3,626	0	60,405	52,57	0	59,373	51,904	0	24	0	61	52,3	0,51	0,47	-
03.10.2025	3,76	0	66,339	59,09	0	65,188	58,326	0	24	0	61,6	52,8	0,53	0,5	-
04.10.2025	3,94	0	67,47	59,939	0	66,311	59,183	0	24	0	61,3	52,2	0,53	0,5	-
05.10.2025	4,25	0	68,645	59,836	0	67,453	59,073	0	24	0	61,6	52,5	0,52	0,5	-
06.10.2025	3,894	0	67,48	60,285	0	66,301	59,509	0	24	0	61,8	52,7	0,53	0,5	-
07.10.2025	3,785	0	65,274	58,158	0	64,14	57,415	0	24	0	61,6	52,5	0,52	0,49	-
08.10.2025	3,936	0	68,785	61,278	0	67,594	60,494	0	24	0	61,5	52,6	0,53	0,5	-
09.10.2025	3,597	0	68,121	61,503	0	66,966	60,721	0	24	0	60,8	52,4	0,53	0,5	-
10.10.2025	3,514	0	67,586	61,069	0	66,45	60,297	0	24	0	60,5	52,3	0,53	0,5	-
11.10.2025	3,499	0	67,478	60,944	0	66,342	60,167	0	24	0	60,6	52,5	0,53	0,5	-
12.10.2025	4,07	0	70,296	60,983	0	69,117	60,203	0	24	0	60,5	52,5	0,52	0,49	-
13.10.2025	3,54	0	67,954	60,854	0	66,833	60,093	0	24	0	59,9	52,1	0,52	0,5	-
14.10.2025	3,544	0	67,456	60,692	0	66,328	59,925	0	24	0	60,5	52,3	0,53	0,5	-
15.10.2025	3,536	0	67,589	60,971	0	66,434	60,18	0	24	0	61,1	52,9	0,53	0,5	-
16.10.2025	3,49	0	67,114	60,694	0	65,969	59,911	0	24	0	61	52,8	0,53	0,5	-
17.10.2025	3,563	0	67,125	60,425	0	65,981	59,647	0	24	0	61,1	52,8	0,53	0,5	-
18.10.2025	3,549	0	67,109	60,5	0	65,966	59,728	0	24	0	60,9	52,6	0,53	0,5	-
19.10.2025	4,233	0	70,204	60,172	0	69,033	59,411	0	24	0	60,3	52,3	0,51	0,49	-
20.10.2025	3,75	0	68,354	60,882	0	67,188	60,097	0	24	0	61,1	52,8	0,53	0,5	-
21.10.2025	3,67	0	66,812	59,782	0	65,66	59,012	0	24	0	61,4	52,9	0,53	0,5	-
22.10.2025	3,862	0	67,471	59,544	0	66,307	58,776	0	24	0	61,4	52,9	0,53	0,5	-
23.10.2025	3,894	0	69,349	60,947	0	68,166	60,159	0	24	0	60,9	52,9	0,53	0,5	-
Итого:	113,114	0	2001,87	1777,389	0	1967,62	1754,69	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,017														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1350,156	24952,938	22408,727	0	24520,02	22115,616	0	8401	704
23.10.2025	1463,274	26954,806	24186,117	0	26487,642	23870,303	0	9121	704

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 13:02:18