

#163111#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 18.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Гайдара 87, Калининград

4395

7588

ТВ7 (АССII)

16031056

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
03.10.2025	0	0	0,047	0	0	0,047	0	0	24	0	20,1	20,1	0,09	0,11	-
04.10.2025	1,188	0	74,704	0	0	74,239	0	0	24	0	37,8	34	0,32	0,31	-
05.10.2025	4,088	0	189,383	0	0	187,698	0	0	24	0	44,1	38,9	0,51	0,48	-
06.10.2025	4,366	0	192,522	0	0	190,529	0	0	24	0	47,3	41,8	0,48	0,45	-
07.10.2025	3,92	0	194,739	0	0	193,033	0	0	24	0	43,8	38,9	0,49	0,45	-
08.10.2025	3,951	0	193,371	0	0	191,642	0	0	24	0	44,2	39,3	0,48	0,45	-
09.10.2025	4,432	0	195,781	0	0	193,944	0	0	24	0	45,2	39,8	0,52	0,49	-
10.10.2025	5,21	0	193,851	0	0	191,8	0	0	24	0	47,8	41,3	0,52	0,49	-
11.10.2025	5,526	0	192,874	0	0	190,649	0	0	24	0	50	43,1	0,5	0,48	-
12.10.2025	5,344	0	192,649	0	0	190,475	0	0	24	0	49,4	42,7	0,51	0,48	-
13.10.2025	4,692	0	192,499	0	0	190,553	0	0	24	0	46,8	40,9	0,5	0,47	-
14.10.2025	4,897	0	192,196	0	0	190,237	0	0	24	0	46,9	40,8	0,5	0,48	-
15.10.2025	4,938	0	192,046	0	0	190,04	0	0	24	0	47,6	41,4	0,52	0,5	-
16.10.2025	4,42	0	191,979	0	0	190,202	0	0	24	0	45	39,5	0,54	0,52	-
17.10.2025	4,413	0	191,97	0	0	190,191	0	0	24	0	45	39,5	0,54	0,52	-
18.10.2025	4,381	0	192,085	0	0	190,346	0	0	24	0	44,5	39	0,54	0,51	-
Итого:	65,766	0	2772,696	0	0	2745,625	0	0	384	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,708														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

384

384

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
02.10.2025	1221,516	32528,475	0	0	32101,568	0	0	8617	704
18.10.2025	1287,284	35301,171	0	0	34847,192	0	0	9001	704

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 15:50:12