

#133657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 27 сек. 12-13, Калининград
3300
9964
ТЭМ-104
4441429
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,108	286,48	287,781	279,508	281,34	24	24	16	74	71	0,5	0,5	-
25.05.2025	1,002	282,074	283,277	275,199	276,891	24	24	16	74	71	0,5	0,5	-
26.05.2025	0,999	287,215	288,371	280,234	281,875	24	24	16	74	71	0,5	0,5	-
27.05.2025	0,885	195,59	196,176	190,828	191,848	23,95	23,94	0	74	70	0,5	0,5	-
28.05.2025	0,83	109,723	109,387	107,027	107,113	24	24	0	74	68	0,5	0,5	-
29.05.2025	0,789	92,551	92,105	90,32	90,277	24	24	0	74	66	0,5	0,5	-
30.05.2025	0,787	81,348	80,805	79,391	79,254	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
31.05.2025	0,802	79,594	79,031	77,676	77,52	24	24	0	74	65	0,5	0,5	-
01.06.2025	0,814	79,414	78,867	77,5	77,367	24	24	0	74	65	0,5	0,5	-
02.06.2025	0,76	81,887	81,34	79,895	79,742	24	24	0	74	66	0,5	0,5	-
03.06.2025	0,82	79,523	78,957	77,621	77,465	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
04.06.2025	0,309	33,34	33,137	32,555	32,508	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	27	39	0,5	0,5	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	22	27	0,5	0,5	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	21	24	0,5	0,5	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	21	23	0,5	0,5	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	21	22	0,5	0,5	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	21	21	0,5	0,5	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	20	20	0,5	0,5	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	20	20	0,5	0,5	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	20	19	0,5	0,5	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	20	19	0,5	0,5	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	20	19	0,5	0,5	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	20	19	0,5	0,5	-
17.06.2025	0,332	21,699	21,352	21,254	21,066	24	24	19	66	53	0,5	0,5	-
18.06.2025	0,741	69,59	69,121	67,93	67,836	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
19.06.2025	0,761	72,922	72,453	71,168	71,086	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
20.06.2025	0,717	73,957	73,488	72,176	72,074	24	24	0	74	65	0,5	0,5	-
21.06.2025	0,707	73,414	72,938	71,656	71,539	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
22.06.2025	0,727	73,121	72,633	71,363	71,242	24	24	0	74	65	0,5	0,5	-
23.06.2025	0,681	73,23	72,738	71,473	71,332	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
Итого:	14,571	2146,672	2143,957	2094,774	2099,375	743,95	743,94	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,531												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,94

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	598,102	49251,285	47841,875	47960,258	46893,488	5340,76	0,41
23.06.2025	612,673	51397,957	49985,832	50055,031	48992,863	6084,7	0,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 12:06:26