

#142103#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 27 сек. 12-13, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	9964
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	4441429
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,71	75,133	74,656	73,332	73,219	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
25.06.2025	0,673	73,625	73,117	71,867	71,703	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
26.06.2025	0,696	74,172	73,66	72,391	72,23	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
27.06.2025	0,683	74,398	73,891	72,621	72,465	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
28.06.2025	0,69	75,074	74,574	73,27	73,125	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
29.06.2025	0,729	75,098	74,594	73,289	73,156	24	24	0	74	65	0,5	0,5	-
30.06.2025	0,671	75,066	74,559	73,266	73,102	24	24	0	73	66	0,5	0,5	-
01.07.2025	0,705	75,285	74,773	73,484	73,332	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
02.07.2025	0,672	76,137	75,621	74,309	74,141	24	24	0	73	66	0,5	0,5	-
03.07.2025	0,662	76,68	76,219	74,844	74,719	23,99	23,99	0	73	66	0,5	0,5	-
04.07.2025	0,629	62,977	62,348	61,477	61,168	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
05.07.2025	0,633	63,438	62,797	61,922	61,609	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
06.07.2025	0,691	69	68,387	67,352	67,098	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
07.07.2025	0,625	61,664	61,016	60,191	59,863	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
08.07.2025	0,636	63,188	62,527	61,68	61,344	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
09.07.2025	0,661	65,969	65,336	64,391	64,102	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
10.07.2025	0,686	68,008	67,395	66,387	66,125	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
11.07.2025	0,618	61,379	60,699	59,914	59,559	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
12.07.2025	0,652	65,938	65,312	64,363	64,074	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
13.07.2025	0,706	71,594	70,988	69,883	69,633	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
14.07.2025	0,675	67,422	66,785	65,805	65,52	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
15.07.2025	0,623	62,359	61,684	60,867	60,516	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
16.07.2025	0,685	65,234	64,605	63,676	63,398	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
17.07.2025	0,64	63,922	63,25	62,398	62,055	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
18.07.2025	0,604	60,176	59,484	58,734	58,359	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
19.07.2025	0,639	66,191	65,543	64,613	64,297	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
20.07.2025	0,686	71,262	70,617	69,559	69,262	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
21.07.2025	0,626	61,258	60,543	59,785	59,395	24	24	0	74	65	0,5	0,5	-
22.07.2025	0,596	59,676	58,922	58,25	57,805	24	24	0	73	64	0,5	0,5	-
23.07.2025	0,631	63,523	62,816	62,004	61,625	24	24	0	73	65	0,5	0,5	-
Итого:	19,833	2044,846	2026,718	1995,924	1987,999	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,056												

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	612,673	51397,957	49985,832	50055,031	48992,863	6084,7	0,41
23.07.2025	632,506	53442,801	52012,551	52050,953	50980,859	6804,68	0,41

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:40:59