

#148421#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 22.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 27 сек. 12-13, Калининград
3300
9964
ТЭМ-104
4441429
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,785	61,531	60,883	60,121	59,863	24	24	0	71	60	0,5	0,5	-
25.08.2025	0,233	34,891	34,781	34,375	34,371	24	24	0	56	51	0,5	0,5	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	27	38	0,5	0,5	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	23	28	0,5	0,5	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	19	22	25	0,5	0,5	-
29.08.2025	0	0,02	0,02	0,023	0,016	24	24	19	21	22	0,5	0,5	-
30.08.2025	0,112	11,086	11,004	10,91	10,883	24	24	19	56	47	0,5	0,5	-
31.08.2025	0,87	67,742	67,406	66,211	66,297	24	24	0	71	60	0,5	0,5	-
01.09.2025	0,75	54,848	54,258	53,547	53,336	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
02.09.2025	0,743	55,297	54,703	53,984	53,762	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
03.09.2025	0,647	48,344	47,746	47,203	46,93	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
04.09.2025	0,702	53,109	52,547	51,852	51,645	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
05.09.2025	0,684	51,984	51,328	50,754	50,445	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
06.09.2025	0,673	53,41	52,793	52,145	51,863	24	24	0	73	62	0,5	0,5	-
07.09.2025	0,802	62,672	62,125	61,188	61,047	24	24	0	73	62	0,5	0,5	-
08.09.2025	0,7	53,723	53,133	52,449	52,211	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
09.09.2025	0,689	52,312	51,66	51,074	50,766	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
10.09.2025	0,672	51,004	50,336	49,785	49,461	24	24	0	73	62	0,5	0,5	-
11.09.2025	0,68	51,574	50,922	50,355	50,043	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
12.09.2025	0,687	53,129	52,473	51,875	51,566	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
13.09.2025	0,721	56,586	55,957	55,242	54,98	24	24	0	73	62	0,5	0,5	-
14.09.2025	0,768	61,078	60,492	59,629	59,434	24	24	0	73	62	0,5	0,5	-
15.09.2025	0,758	56,883	56,246	55,531	55,273	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
16.09.2025	0,711	53,184	52,516	51,922	51,613	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
17.09.2025	0,75	55,945	55,336	54,617	54,387	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
18.09.2025	0,706	52,07	51,402	50,84	50,523	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
19.09.2025	0,727	54,066	53,414	52,781	52,5	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
20.09.2025	0,752	57,035	56,418	55,68	55,441	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
21.09.2025	0,833	62,734	62,152	61,238	61,074	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
22.09.2025	0,683	51,336	50,633	50,117	49,758	24	24	0	73	61	0,5	0,5	-
Итого:	17,838	1377,593	1362,684	1345,448	1339,488	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,341												

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	651,972	55249,715	53796,68	53814,77	52731,934	7548,68	0,41
22.09.2025	669,81	56627,309	55159,363	55160,219	54071,422	8268,68	0,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 15:08:11