

#141595#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1552540
 Номер абонента:
 Адрес установки: Летний проезд, 27 (10-11) ООО Балтийский Дом
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.06.2025 по 23.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.06	0,532	50,4	50,9	0,5	---	72,15	61,66	0,90	0,50	24,00
24.06	0,525	49,9	50,4	0,5	---	72,04	61,61	0,90	0,50	24,00
25.06	0,506	48,1	48,6	0,4	---	71,96	61,54	0,90	0,50	24,00
26.06	0,507	47,6	48,0	0,5	---	72,11	61,54	0,90	0,50	24,00
27.06	0,497	47,2	47,7	0,5	---	71,91	61,48	0,90	0,50	24,00
28.06	0,515	48,2	48,7	0,5	---	72,15	61,55	0,90	0,50	24,00
29.06	0,550	51,6	52,2	0,5	---	72,25	61,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,63	343,0	346,4	3,4	0,0	72,08	61,59	0,90	0,50	168,00
30.06	0,519	48,8	49,4	0,6	---	72,12	61,56	0,90	0,50	24,00
01.07	0,500	47,2	47,7	0,5	---	71,97	61,48	0,90	0,50	24,00
02.07	0,545	51,3	51,7	0,5	---	72,16	61,61	0,90	0,50	24,00
03.07	0,513	48,6	49,1	0,4	---	71,98	61,52	0,90	0,50	24,00
04.07	0,367	35,1	35,5	0,3	---	71,80	61,43	0,90	0,50	24,00
05.07	0,459	43,0	43,4	0,3	---	71,97	61,38	0,90	0,50	24,00
06.07	0,541	51,5	52,0	0,4	---	71,97	61,57	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,44	325,6	328,7	3,0	0,0	72,01	61,51	0,90	0,50	168,00
07.07	0,518	49,5	49,9	0,4	---	71,96	61,57	0,90	0,50	24,00
08.07	0,506	48,5	48,9	0,4	---	71,87	61,53	0,90	0,50	24,00
09.07	0,521	50,2	50,7	0,4	---	71,87	61,58	0,90	0,50	24,00
10.07	0,522	50,4	50,8	0,4	---	71,84	61,57	0,90	0,50	24,00
11.07	0,470	45,1	45,5	0,4	---	71,84	61,49	0,90	0,50	24,00
12.07	0,522	50,0	50,5	0,5	---	71,94	61,59	0,90	0,50	24,00
13.07	0,548	52,8	53,2	0,5	---	72,02	61,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,61	346,4	349,5	3,1	0,0	71,91	61,58	0,90	0,50	168,00
14.07	0,523	50,1	50,6	0,4	---	72,02	61,67	0,90	0,50	24,00
15.07	0,502	48,3	48,7	0,4	---	71,93	61,61	0,90	0,50	24,00
16.07	0,487	47,1	47,5	0,4	---	71,86	61,59	0,90	0,50	24,00
17.07	0,480	45,9	46,3	0,4	---	71,96	61,57	0,90	0,50	24,00
18.07	0,497	47,8	48,2	0,4	---	71,94	61,62	0,90	0,50	24,00
19.07	0,508	49,3	49,8	0,4	---	71,82	61,61	0,90	0,50	24,00
20.07	0,513	49,6	50,0	0,4	---	71,97	61,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,51	338,1	341,0	2,9	0,0	71,93	61,63	0,90	0,50	168,00
21.07	0,434	41,0	41,3	0,4	---	72,08	61,58	0,90	0,50	24,00
22.07	0,451	43,4	43,7	0,4	---	71,86	61,55	0,90	0,50	24,00
23.07	0,458	43,8	44,2	0,4	---	71,97	61,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,34	128,2	129,3	1,1	0,0	71,97	61,57	0,90	0,50	72,00
Итого:	15,54	1481,3	1494,8	13,5	0,0	71,98	61,58	0,90	0,50	744,0
						dT=	10,4			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		15,54					
Показания интеграторов	На 24:00 22.06.2025	На 24:00 23.07.2025	Результат за период		На 09:00 26.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	521,24	536,78	15,54		537,83		
Расход теплоносителя M1, т	40321,0	41802,4	1481,3		41904,5		
Расход теплоносителя M2, т	40586,4	42078,3	1494,8		42181,4		
Время наработки, ч	6128,3	6872,8	744,0		6930,3		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

