

#146657#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1552540
Номер абонента:
Адрес установки: Летний, 27 ООО Балтийский Дом
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,489	48,6	49,0	0,4	---	71,44	61,45	0,90	0,50	24,00
24.08	0,609	75,6	76,2	0,6	---	67,92	59,95	0,90	0,50	24,00
25.08	0,156	62,8	63,4	0,6	---	55,02	53,04	0,90	0,50	24,00
26.08	0,011	---	---	---	---	27,80	35,15	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	22,91	26,47	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	21,44	23,29	0,90	0,50	24,00
29.08	---	0,0	0,0	---	---	21,17	21,37	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,27	187,0	188,6	1,6	0,0	64,49	58,01	0,90	0,50	168,00
30.08	0,135	28,5	28,8	0,3	---	54,74	50,08	0,90	0,50	24,00
31.08	0,656	71,9	72,5	0,6	---	70,74	61,72	0,90	0,50	24,00
01.09	0,515	52,2	52,6	0,5	---	71,74	61,95	0,90	0,50	24,00
02.09	0,506	51,7	52,1	0,4	---	71,59	61,88	0,90	0,50	24,00
03.09	0,461	46,7	47,0	0,3	---	71,42	61,69	0,90	0,50	24,00
04.09	0,466	47,6	47,9	0,3	---	71,50	61,79	0,90	0,50	24,00
05.09	0,496	50,1	50,5	0,3	---	71,71	61,90	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,24	348,8	351,5	2,8	0,0	70,04	60,86	0,90	0,50	168,00
06.09	0,559	57,1	57,5	0,4	---	71,64	61,93	0,90	0,50	24,00
07.09	0,552	56,9	57,3	0,4	---	71,63	62,03	0,90	0,50	24,00
08.09	0,490	50,2	50,6	0,4	---	71,65	61,99	0,90	0,50	24,00
09.09	0,516	53,1	53,4	0,4	---	71,75	62,11	0,90	0,50	24,00
10.09	0,487	49,7	50,1	0,3	---	71,80	62,10	0,90	0,50	24,00
11.09	0,495	51,2	51,5	0,4	---	71,67	62,08	0,90	0,50	24,00
12.09	0,512	53,7	54,0	0,3	---	71,58	62,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,61	371,9	374,5	2,6	0,0	71,67	62,05	0,90	0,50	168,00
13.09	0,517	53,5	53,9	0,4	---	71,72	62,12	0,90	0,50	24,00
14.09	0,573	60,1	60,6	0,5	---	71,72	62,27	0,90	0,50	24,00
15.09	0,520	54,0	54,3	0,4	---	71,79	62,24	0,90	0,50	24,00
16.09	0,523	53,2	53,6	0,4	---	71,82	62,09	0,90	0,50	24,00
17.09	0,516	53,3	53,8	0,5	---	71,66	62,05	0,90	0,50	24,00
18.09	0,548	56,9	57,4	0,5	---	71,66	62,12	0,90	0,50	24,00
19.09	0,522	53,6	54,0	0,4	---	71,74	62,08	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,72	384,6	387,6	3,0	0,0	71,73	62,14	0,90	0,50	168,00
20.09	0,537	54,8	55,2	0,4	---	71,85	62,13	0,90	0,50	24,00
21.09	0,592	60,6	61,2	0,6	---	72,00	62,32	0,90	0,50	24,00
22.09	0,513	51,9	52,3	0,4	---	71,63	61,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,64	167,3	168,7	1,4	0,0	71,84	62,10	0,90	0,50	72,00
Итого:	13,47	1459,5	1470,9	11,4	0,0	70,40	61,28	0,90	0,50	744,0
						dT=	9,12			

Общее время работы теплосистемы, ч		744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.ч
		744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал		Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
			13,47					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период	На 09:00 23.09.2025				
Количество теплоты, Гкал	551,90	565,37	13,47	565,53				
Расход теплоносителя M1, т	43285,8	44745,3	1459,5	44761,0				
Расход теплоносителя M2, т	43673,3	45044,2	1470,9	45060,0				
Время наработки, ч	7592,7	8336,7	744,0	8346,5				
Время неработы Тнер = Тмах - Тmin - Тdt + Ттех.ч				0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети

