

#151709#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1552540
Номер абонента:
Адрес установки: Летний проезд, 27
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	0,524	52,7	53,1	0,4	---	71,77	61,91	0,90	0,50	24,00
24.09	0,571	56,7	57,2	0,5	---	72,01	62,03	0,90	0,50	24,00
25.09	0,547	53,9	54,2	0,4	---	71,86	61,79	0,90	0,50	24,00
26.09	0,591	58,8	59,3	0,5	---	71,83	61,85	0,90	0,50	24,00
27.09	0,610	60,9	61,5	0,6	---	71,85	61,92	0,90	0,50	24,00
28.09	0,640	64,5	65,1	0,6	---	71,90	62,06	0,90	0,50	24,00
29.09	0,570	57,8	58,3	0,5	---	71,82	62,04	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,05	405,3	408,8	3,5	0,0	71,86	61,95	0,90	0,50	168,00
30.09	0,629	63,2	63,8	0,6	---	71,99	62,12	0,90	0,50	24,00
01.10	0,662	68,0	68,6	0,6	---	71,87	62,21	0,90	0,50	24,00
02.10	1,734	112,8	113,5	0,7	---	71,77	56,49	0,90	0,50	23,99
03.10	2,454	144,0	144,9	0,9	---	72,31	55,36	0,90	0,50	24,00
04.10	2,633	157,0	158,0	1,0	---	72,71	56,02	0,90	0,50	24,00
05.10	2,723	163,8	164,9	1,1	---	72,76	56,22	0,90	0,50	23,66
06.10	2,594	151,3	152,4	1,1	---	72,78	55,71	0,90	0,50	24,00
Итого:	13,43	860,0	866,0	6,0	0,0	72,42	56,89	0,90	0,50	167,65
07.10	2,569	150,2	151,3	1,1	---	72,63	55,62	0,90	0,50	24,00
08.10	2,569	149,2	150,3	1,1	---	72,59	55,45	0,90	0,50	24,00
09.10	2,602	153,6	154,8	1,2	---	72,58	55,73	0,90	0,50	24,00
10.10	2,614	152,4	153,6	1,2	---	72,72	55,66	0,90	0,50	24,00
11.10	2,564	150,0	151,2	1,1	---	72,58	55,58	0,90	0,50	24,00
12.10	2,657	159,0	160,3	1,3	---	72,62	56,00	0,90	0,50	24,00
13.10	2,648	156,3	157,6	1,2	---	72,63	55,78	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,22	1070,8	1079,1	8,3	0,0	72,62	55,69	0,90	0,50	168,00
14.10	2,629	153,4	154,6	1,2	---	72,49	55,45	0,90	0,50	24,00
15.10	2,636	154,6	155,8	1,2	---	72,62	55,65	0,90	0,50	24,00
16.10	2,585	151,0	152,1	1,2	---	72,68	55,64	0,90	0,50	24,00
17.10	2,602	154,3	155,5	1,2	---	72,73	55,95	0,90	0,50	24,00
18.10	2,630	154,8	156,0	1,2	---	72,85	55,94	0,90	0,50	23,40
19.10	2,712	162,5	163,8	1,3	---	72,68	56,08	0,90	0,50	24,00
20.10	2,597	149,9	151,0	1,2	---	72,60	55,36	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,39	1080,4	1088,9	8,5	0,0	72,66	55,73	0,90	0,50	167,40
21.10	2,664	153,6	154,7	1,2	---	72,79	55,53	0,90	0,50	24,00
22.10	2,658	155,5	156,7	1,2	---	72,68	55,67	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,32	309,0	311,4	2,3	0,0	72,73	55,60	0,90	0,50	48,00
Итого:	59,42	3725,5	3754,2	28,7	0,0	72,52	56,65	0,90	0,50	719,0

$dT = 15,87$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	719,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		59,42					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 22.10.2025	Результат за период		На 11:00 23.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	565,37	624,79	59,42		625,97		
Расход теплоносителя M1, т	44745,3	48470,9	3725,5		48538,7		
Расход теплоносителя M2, т	45044,2	48798,4	3754,2		48866,8		
Время наработки, ч	8336,7	9055,8	719,0		9067,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			25,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.27

