

#165232#

Тип теплосчетчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчетчика: 1552540
 Номер абонента:
 Адрес установки: Летний проезд, 27
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.10.2025 по 23.11.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,646	156,8	158,0	1,2	---	72,69	55,89	0,90	0,50	24,00
24.10	2,659	158,5	159,8	1,3	---	72,71	56,03	0,90	0,50	24,00
25.10	2,715	162,4	163,7	1,3	---	72,72	56,09	0,90	0,50	24,00
26.10	2,742	167,0	168,3	1,4	---	72,67	56,33	0,90	0,50	24,00
27.10	2,287	117,2	118,1	0,9	---	72,65	53,21	0,90	0,50	24,00
28.10	2,502	124,9	125,9	1,0	---	72,59	52,64	0,90	0,50	24,00
29.10	2,698	135,7	136,8	1,1	---	72,92	53,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,25	1022,4	1030,5	8,2	0,0	72,71	54,94	0,90	0,50	168,00
30.10	2,646	134,2	135,3	1,1	---	72,66	53,03	0,90	0,50	24,00
31.10	2,621	133,4	134,5	1,1	---	72,58	53,02	0,90	0,50	24,00
01.11	2,671	133,7	134,7	1,0	---	72,78	52,90	0,90	0,50	24,00
02.11	2,673	135,2	136,2	1,0	---	73,07	53,38	0,90	0,50	24,00
03.11	2,669	138,5	139,5	1,1	---	72,81	53,62	0,90	0,50	24,00
04.11	2,745	143,1	144,2	1,1	---	72,71	53,61	0,90	0,50	24,00
05.11	2,612	134,9	135,9	1,1	---	72,77	53,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,64	952,9	960,3	7,4	0,0	72,77	53,30	0,90	0,50	168,00
06.11	2,661	138,8	139,9	1,1	---	72,92	53,83	0,90	0,50	24,00
07.11	2,619	134,5	135,5	1,0	---	72,73	53,34	0,90	0,50	24,00
08.11	2,674	135,1	136,1	1,0	---	72,71	53,00	0,90	0,50	24,00
09.11	2,735	137,0	138,0	1,0	---	72,86	52,98	0,90	0,50	24,00
10.11	2,716	137,7	138,8	1,1	---	72,65	53,01	0,90	0,50	24,00
11.11	2,734	139,1	140,1	1,1	---	72,85	53,27	0,90	0,50	24,00
12.11	2,655	133,9	134,9	1,0	---	72,76	53,02	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,80	955,9	963,2	7,3	0,0	72,78	53,21	0,90	0,50	168,00
13.11	2,732	140,9	142,0	1,1	---	72,79	53,49	0,90	0,50	24,00
14.11	2,603	133,4	134,5	1,1	---	72,76	53,34	0,90	0,50	24,00
15.11	2,687	135,1	136,1	1,0	---	72,82	53,01	0,90	0,50	24,00
16.11	2,962	129,0	130,0	0,9	---	76,29	53,43	0,90	0,50	24,00
17.11	2,780	130,5	131,4	0,9	---	74,09	52,88	0,90	0,50	24,00
18.11	2,733	128,6	129,6	0,9	---	73,39	52,23	0,90	0,50	24,00
19.11	2,736	126,4	127,3	0,8	---	73,76	52,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,23	924,0	930,8	6,8	0,0	73,68	52,95	0,90	0,50	168,00
20.11	2,791	120,9	121,6	0,7	---	75,08	52,08	0,90	0,50	24,00
21.11	2,842	125,5	126,3	0,8	---	74,85	52,30	0,90	0,50	24,00
22.11	2,843	125,1	125,9	0,8	---	75,03	52,41	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,48	371,5	373,7	2,2	0,0	74,99	52,27	0,90	0,50	72,00
Итого:	83,39	4226,7	4258,6	31,9	0,0	73,15	53,51	0,90	0,50	744,0

dT= 19,64

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		83,39					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2025	На 24:00 22.11.2025	Результат за период		На 12:00 24.11.2025		
Количество теплоты, Гкал	624,79	708,18	83,39		712,87		
Расход теплоносителя M1, т	48470,9	52697,6	4226,7		52874,5		
Расход теплоносителя M2, т	48798,4	53057,1	4258,6		53235,0		
Время наработки, ч	9055,8	9799,8	744,0		9836,2		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.27

