

#178388#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552540

Номер абонента:

Адрес установки:

Летний проезд, 27 УК Балтийский Дом

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 23.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	3,149	120,9	121,6	0,7	---	79,50	53,56	0,90	0,50	24,00
24.11	3,115	116,8	117,5	0,7	---	80,10	53,53	0,90	0,50	24,00
25.11	3,021	120,9	121,6	0,7	---	78,10	53,20	0,90	0,50	24,00
26.11	2,926	116,9	117,6	0,6	---	77,45	52,53	0,90	0,50	24,00
27.11	2,919	121,1	121,8	0,7	---	76,70	52,70	0,90	0,50	24,00
28.11	2,864	118,7	119,4	0,7	---	76,19	52,15	0,90	0,50	24,00
29.11	2,966	124,7	125,4	0,8	---	76,40	52,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	20,96	840,1	844,9	4,8	0,0	77,77	52,91	0,90	0,50	168,00
30.11	3,034	130,2	130,9	0,7	---	76,61	53,40	0,90	0,50	24,00
01.12	2,899	127,9	128,7	0,8	---	75,27	52,69	0,90	0,50	24,00
02.12	2,882	116,8	117,5	0,7	---	76,87	52,30	0,90	0,50	24,00
03.12	2,852	134,1	134,9	0,8	---	73,74	52,55	0,90	0,50	24,00
04.12	2,804	138,3	139,2	0,9	---	73,67	52,77	0,90	0,50	24,00
05.12	2,933	140,3	141,1	0,9	---	73,87	53,04	0,90	0,50	24,00
06.12	2,926	142,6	143,5	0,9	---	73,87	53,43	0,90	0,50	24,00
Итого:	20,43	930,2	935,9	5,7	0,0	74,77	52,90	0,90	0,50	168,00
07.12	2,912	142,4	143,3	0,9	---	73,75	53,39	0,90	0,50	24,00
08.12	2,804	134,5	135,3	0,8	---	73,62	52,87	0,90	0,50	24,00
09.12	2,887	143,8	144,8	0,9	---	73,83	53,84	0,90	0,50	24,00
10.12	2,875	145,2	146,2	1,0	---	73,81	54,10	0,90	0,50	24,00
11.12	2,799	140,5	141,5	1,0	---	73,72	53,88	0,90	0,50	24,00
12.12	2,750	136,0	136,9	0,9	---	73,71	53,57	0,90	0,50	24,00
13.12	2,821	138,4	139,4	0,9	---	73,78	53,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,85	980,8	987,3	6,5	0,0	73,75	53,60	0,90	0,50	168,00
14.12	2,910	146,5	147,5	1,1	---	73,70	53,93	0,90	0,50	24,00
15.12	2,733	131,2	132,2	0,9	---	73,60	52,86	0,90	0,50	24,00
16.12	2,836	135,4	136,4	1,0	---	73,79	52,93	0,90	0,50	24,00
17.12	2,902	126,9	127,8	0,9	---	75,57	52,79	0,90	0,50	24,00
18.12	2,908	131,0	131,9	1,0	---	74,92	52,80	0,90	0,50	24,00
19.12	2,823	133,1	134,1	1,0	---	73,85	52,71	0,90	0,50	24,00
20.12	2,876	139,4	140,5	1,1	---	73,69	53,15	0,90	0,50	24,00
Итого:	19,99	943,4	950,4	7,0	0,0	74,14	53,04	0,90	0,50	168,00
21.12	2,873	141,3	142,5	1,1	---	73,66	53,42	0,90	0,50	24,00
22.12	2,857	139,4	140,5	1,1	---	73,74	53,34	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,73	280,8	283,0	2,2	0,0	73,70	53,38	0,90	0,50	48,00
Итого:	86,95	3975,2	4001,4	26,2	0,0	74,93	53,14	0,90	0,50	720,0
dT=						21,79				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		86,95					
Показания интеграторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 22.12.2025	Результат за период		На 12:00 23.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	708,18	795,13	86,95		796,51		
Расход теплоносителя M1, т	52697,6	56672,8	3975,2		56734,0		
Расход теплоносителя M2, т	53057,1	57058,5	4001,4		57120,2		
Время наработки, ч	9799,8	10519,8	720,0		10532,3		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

