

#143766#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1340695

Номер абонента:

Адрес установки:

Летний, 29 ООО Балтийский Дом

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные
с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	0,496	57,8	59,6	1,8	---	71,67	63,17	0,90	0,50	24,00
24.07	0,512	57,5	59,3	1,8	---	71,52	62,72	0,90	0,50	24,00
25.07	0,493	57,7	59,5	1,8	---	71,49	63,03	0,90	0,50	24,00
26.07	0,485	57,9	59,7	1,8	---	71,62	63,33	0,90	0,50	24,00
27.07	0,501	57,5	59,3	1,8	---	71,61	62,99	0,90	0,50	24,00
28.07	0,500	57,9	59,6	1,8	---	71,70	63,14	0,90	0,50	24,00
29.07	0,481	57,9	59,7	1,8	---	71,65	63,43	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,47	404,2	416,8	12,5	0,0	71,61	63,12	0,90	0,50	168,00
30.07	0,506	57,6	59,4	1,8	---	71,70	62,99	0,90	0,50	24,00
31.07	0,506	57,6	59,4	1,8	---	71,63	62,92	0,90	0,50	24,00
01.08	0,512	58,3	60,1	1,8	---	71,75	63,05	0,90	0,50	24,00
02.08	0,509	58,1	59,9	1,8	---	71,47	62,80	0,90	0,50	24,00
03.08	0,491	58,3	60,1	1,8	---	71,55	63,21	0,90	0,50	24,00
04.08	0,508	58,3	60,1	1,8	---	71,64	63,02	0,90	0,50	24,00
05.08	0,486	57,1	58,9	1,8	---	71,35	62,91	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,52	405,2	417,9	12,6	0,0	71,58	62,99	0,90	0,50	168,00
06.08	0,523	57,4	59,2	1,8	---	71,43	62,41	0,90	0,50	24,00
07.08	0,511	58,0	59,8	1,8	---	71,63	62,89	0,90	0,50	24,00
08.08	0,514	57,9	59,7	1,8	---	71,59	62,81	0,90	0,50	24,00
09.08	0,513	58,4	60,3	1,8	---	71,43	62,73	0,90	0,50	24,00
10.08	0,519	58,0	59,8	1,8	---	71,51	62,64	0,90	0,50	24,00
11.08	0,516	57,9	59,7	1,8	---	71,50	62,67	0,90	0,50	24,00
12.08	0,500	56,4	58,2	1,8	---	71,63	62,84	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,60	404,0	416,8	12,7	0,0	71,53	62,71	0,90	0,50	168,00
13.08	0,508	56,8	58,6	1,8	---	71,78	62,92	0,90	0,50	24,00
14.08	0,478	59,9	61,8	1,9	---	71,36	63,47	0,90	0,50	24,00
15.08	0,470	58,5	60,4	1,9	---	71,34	63,39	0,90	0,50	24,00
16.08	0,467	57,9	59,7	1,8	---	71,07	63,07	0,90	0,50	24,00
17.08	0,490	57,8	59,7	1,8	---	71,36	62,98	0,90	0,50	24,00
18.08	0,471	57,4	59,3	1,8	---	71,23	63,11	0,90	0,50	24,00
19.08	0,506	57,3	59,1	1,8	---	71,21	62,47	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,39	405,7	418,5	12,9	0,0	71,34	63,06	0,90	0,50	168,00
20.08	0,509	57,9	59,7	1,8	---	71,34	62,62	0,90	0,50	24,00
21.08	0,403	45,0	46,1	1,2	---	71,24	62,37	0,90	0,50	24,00
22.08	0,506	52,0	53,8	1,7	---	71,32	61,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,42	154,9	159,6	4,7	0,0	71,30	62,23	0,90	0,50	72,00
Итого:	15,39	1774,0	1829,5	55,4	0,0	71,50	62,91	0,90	0,50	744,0
						dT=	8,59			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	15,39						
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 10:00 23.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	874,34	889,73	15,39		889,91		
Расход теплоносителя M1, т	52913,7	54687,8	1774,0		54710,6		
Расход теплоносителя M2, т	54436,3	56265,7	1829,5		56289,3		
Время наработки, ч	16721,5	17465,5	744,0		17475,7		
Время наработки, ч	Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч		0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT

