

#146660#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1340695
Номер абонента:
Адрес установки: Летний, 29 ООО Балтийский Дом
Система Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,528	50,7	52,4	1,7	---	71,06	60,74	0,90	0,50	24,00
24.08	0,514	48,3	49,9	1,6	---	69,92	59,37	0,90	0,50	24,00
25.08	0,089	12,1	12,5	0,5	---	53,96	46,63	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	25,80	32,54	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	22,10	25,58	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	20,64	22,45	0,90	0,50	24,00
29.08	---	---	0,0	0,0	---	20,46	21,25	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,13	111,1	114,9	3,7	0,0	68,71	58,61	0,90	0,50	168,00
30.08	0,091	7,4	7,7	0,3	---	55,49	43,29	0,90	0,50	24,00
31.08	0,599	47,7	49,4	1,7	---	69,57	57,10	0,90	0,50	24,00
01.09	0,511	50,5	52,3	1,7	---	71,28	61,25	0,90	0,50	24,00
02.09	0,501	50,7	52,4	1,7	---	71,15	61,35	0,90	0,50	24,00
03.09	0,465	47,2	48,8	1,6	---	71,13	61,36	0,90	0,50	24,00
04.09	0,484	48,2	49,5	1,2	---	71,05	61,11	0,90	0,50	24,00
05.09	0,523	53,8	55,6	1,8	---	71,29	61,64	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,17	305,5	315,5	10,0	0,0	70,55	60,25	0,90	0,50	168,00
06.09	0,507	54,7	56,5	1,8	---	71,22	62,02	0,90	0,50	24,00
07.09	0,526	53,3	55,0	1,8	---	71,12	61,33	0,90	0,50	24,00
08.09	0,522	78,7	81,7	3,0	---	71,40	64,85	0,90	0,50	24,00
09.09	0,563	93,7	96,7	3,0	---	71,49	65,56	0,90	0,50	24,00
10.09	0,557	93,0	96,0	3,0	---	71,62	65,72	0,90	0,50	24,00
11.09	0,520	93,4	96,4	3,0	---	71,41	65,92	0,90	0,50	24,00
12.09	0,568	93,6	96,6	3,0	---	71,24	65,26	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,76	560,3	578,9	18,6	0,0	71,38	64,75	0,90	0,50	168,00
13.09	0,596	92,2	95,2	3,0	---	71,44	65,07	0,90	0,50	24,00
14.09	0,602	89,2	92,0	2,9	---	71,38	64,71	0,90	0,50	24,00
15.09	0,572	92,1	95,0	2,9	---	71,52	65,39	0,90	0,50	24,00
16.09	0,558	91,7	94,7	2,9	---	71,56	65,56	0,90	0,50	24,00
17.09	0,565	90,2	93,0	2,9	---	71,35	65,17	0,90	0,50	24,00
18.09	0,577	89,3	92,1	2,8	---	71,32	64,94	0,90	0,50	24,00
19.09	0,543	91,0	93,8	2,9	---	71,48	65,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,01	635,6	655,9	20,3	0,0	71,44	65,21	0,90	0,50	168,00
20.09	0,596	91,5	94,4	2,9	---	71,51	65,07	0,90	0,50	24,00
21.09	0,622	92,1	95,1	2,9	---	71,58	64,91	0,90	0,50	24,00
22.09	0,562	92,9	95,9	2,9	---	71,45	65,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,78	276,6	285,3	8,7	0,0	71,51	65,16	0,90	0,50	72,00
Итого:	13,86	1889,1	1950,5	61,4	0,0	71,13	63,87	0,90	0,50	744,0

$dT = 7,26$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	13,86						
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 09:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	889,73	903,59	13,86		903,79		
Расход теплоносителя M1, т	54687,8	56576,9	1889,1		56615,0		
Расход теплоносителя M2, т	56265,9	58216,2	1950,5		58255,6		
Время наработки, ч	17465,39028	18209,5	744,0		18219,0		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин - Тдт - Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

