

#165316#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1340695

Номер абонента:

Адрес установки:

Летний проезд, 29 ООО Балтийский Дом

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.10.2025 по 23.11.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,945	105,4	108,5	3,1	---	71,89	53,52	0,90	0,50	24,00
24.10	1,930	105,8	109,0	3,1	---	71,91	53,76	0,90	0,50	24,00
25.10	2,021	114,3	117,6	3,4	---	71,94	54,34	0,90	0,50	24,00
26.10	2,026	114,2	117,6	3,4	---	71,86	54,21	0,90	0,50	24,00
27.10	1,975	107,4	110,6	3,2	---	71,91	53,61	0,90	0,50	24,00
28.10	2,007	110,6	113,9	3,3	---	71,93	53,87	0,90	0,50	24,00
29.10	2,028	110,8	114,0	3,3	---	72,21	53,99	0,90	0,50	24,00
Итого:	13,93	768,5	791,3	22,7	0,0	71,95	53,91	0,90	0,50	168,00
30.10	2,007	111,6	114,9	3,3	---	71,82	53,92	0,90	0,50	24,00
31.10	1,985	108,7	111,9	3,2	---	71,76	53,58	0,90	0,50	24,00
01.11	2,054	111,9	115,2	3,3	---	71,96	53,70	0,90	0,50	24,00
02.11	2,066	114,1	117,5	3,3	---	72,22	54,21	0,90	0,50	24,00
03.11	2,005	110,9	114,1	3,2	---	71,94	53,95	0,90	0,50	24,00
04.11	2,097	118,2	121,6	3,4	---	71,90	54,24	0,90	0,50	24,00
05.11	1,942	104,8	107,8	3,1	---	71,92	53,46	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,16	780,2	803,1	22,9	0,0	71,93	53,87	0,90	0,50	168,00
06.11	1,991	111,4	114,7	3,2	---	72,04	54,26	0,90	0,50	24,00
07.11	1,997	110,8	114,0	3,2	---	71,90	53,97	0,90	0,50	24,00
08.11	2,056	115,1	118,4	3,3	---	71,90	54,12	0,90	0,50	24,00
09.11	2,165	124,4	128,0	3,6	---	72,10	54,78	0,90	0,50	24,00
10.11	2,065	115,0	118,3	3,3	---	71,82	53,96	0,90	0,50	24,00
11.11	2,058	113,4	116,7	3,3	---	71,99	53,93	0,90	0,50	24,00
12.11	2,012	108,6	111,8	3,2	---	71,93	53,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,34	798,7	821,9	23,2	0,0	71,96	54,09	0,90	0,50	168,00
13.11	2,014	111,2	114,5	3,2	---	71,95	53,93	0,90	0,50	24,00
14.11	1,998	111,5	114,8	3,3	---	71,91	54,08	0,90	0,50	24,00
15.11	2,050	112,2	115,5	3,3	---	72,01	53,83	0,90	0,50	24,00
16.11	2,377	116,6	119,9	3,3	---	75,63	55,34	0,90	0,50	24,00
17.11	2,089	105,6	108,7	3,1	---	73,11	53,42	0,90	0,50	24,00
18.11	2,174	114,0	117,3	3,3	---	72,61	53,64	0,90	0,50	24,00
19.11	2,183	112,9	116,2	3,2	---	73,03	53,79	0,90	0,50	24,00
Итого:	14,88	784,2	806,9	22,7	0,0	72,91	54,02	0,90	0,50	168,00
20.11	2,313	112,3	115,5	3,2	---	74,33	53,82	0,90	0,50	24,00
21.11	2,257	111,8	115,0	3,2	---	74,11	54,00	0,90	0,50	24,00
22.11	2,407	121,6	125,1	3,5	---	74,36	54,66	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,98	345,7	355,6	9,9	0,0	74,27	54,17	0,90	0,50	72,00
Итого:	64,29	3477,4	3578,8	101,4	0,0	72,39	53,99	0,90	0,50	744,0


dT= 18,4

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	64,29						
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2025	На 24:00 22.11.2025	Результат за период		На 13:00 25.11.2025		
Количество теплоты, Гкал	947,59	1011,88	64,29		1018,58		
Расход теплоносителя M1, т	59719,8	63197,2	3477,4		63483,6		
Расход теплоносителя M2, т	61453,7	65032,4	3578,8		65326,8		
Время наработки, ч	18927,5	19671,5	744,0		19733,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27



26.11.2025