

#178386#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1340695

Номер абонента:

Адрес установки:

Летний, 29 УК Балтийский Дом

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 23.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	2,777	124,2	127,6	3,4	---	78,82	56,55	0,90	0,50	24,00
24.11	2,611	109,2	112,2	3,0	---	79,34	55,52	0,90	0,50	24,00
25.11	2,515	111,0	114,1	3,1	---	77,33	54,76	0,90	0,50	24,00
26.11	2,548	116,5	119,7	3,2	---	76,79	55,00	0,90	0,50	24,00
27.11	2,505	117,8	121,1	3,3	---	75,94	54,76	0,90	0,50	24,00
28.11	2,406	114,6	117,8	3,2	---	75,48	54,57	0,90	0,50	24,00
29.11	2,418	112,8	116,0	3,2	---	75,73	54,39	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,78	806,0	828,6	22,6	0,0	77,06	55,09	0,90	0,50	168,00
30.11	2,639	128,6	132,1	3,5	---	75,95	55,52	0,90	0,50	24,00
01.12	2,346	115,6	118,9	3,3	---	74,52	54,32	0,90	0,50	24,00
02.12	2,534	117,6	120,9	3,3	---	76,25	54,79	0,90	0,50	24,00
03.12	2,273	118,7	122,0	3,4	---	73,02	53,95	0,90	0,50	24,00
04.12	2,244	117,7	121,0	3,3	---	72,95	53,96	0,90	0,50	24,00
05.12	2,201	114,7	118,0	3,3	---	73,10	54,00	0,90	0,50	24,00
06.12	2,185	114,3	117,6	3,3	---	73,04	54,01	0,90	0,50	24,00
Итого:	16,42	827,1	850,4	23,3	0,0	74,15	54,38	0,90	0,50	168,00
07.12	2,293	125,1	128,6	3,5	---	73,00	54,75	0,90	0,50	24,00
08.12	2,176	115,8	119,1	3,3	---	72,86	54,15	0,90	0,50	24,00
09.12	2,155	115,1	118,4	3,3	---	73,01	54,38	0,90	0,50	24,00
10.12	2,110	111,5	114,6	3,2	---	72,97	54,13	0,90	0,50	24,00
11.12	2,114	113,3	116,5	3,3	---	72,88	54,30	0,90	0,50	24,00
12.12	2,110	113,0	116,2	3,2	---	72,87	54,27	0,90	0,50	24,00
13.12	2,153	115,0	118,3	3,3	---	72,97	54,35	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,11	808,7	831,8	23,0	0,0	72,94	54,34	0,90	0,50	168,00
14.12	2,289	127,6	131,2	3,6	---	72,92	55,07	0,90	0,50	24,00
15.12	2,175	113,1	116,4	3,2	---	72,83	53,69	0,90	0,50	24,00
16.12	2,189	111,7	114,9	3,2	---	73,01	53,50	0,90	0,50	24,00
17.12	2,319	111,5	114,7	3,2	---	74,80	54,10	0,90	0,50	24,00
18.12	2,351	116,9	120,3	3,3	---	74,16	54,13	0,90	0,50	24,00
19.12	2,257	116,9	120,3	3,4	---	73,08	53,86	0,90	0,50	24,00
20.12	2,276	122,7	126,2	3,5	---	72,90	54,43	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,86	820,4	843,9	23,5	0,0	73,37	54,13	0,90	0,50	168,00
21.12	2,325	128,7	132,4	3,7	---	72,88	54,90	0,90	0,50	24,00
22.12	2,179	113,2	116,5	3,3	---	72,95	53,79	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,50	242,0	248,9	7,0	0,0	72,91	54,38	0,90	0,50	48,00
Итого:	69,67	3504,2	3603,5	99,4	0,0	74,27	54,48	0,90	0,50	720,0
dT=						19,79				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		69,67					
Показания интеграторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 22.12.2025	Результат за период		На 12:00 23.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	1011,88	1081,56	69,67		1082,65		
Расход теплоносителя M1, т	63197,2	66701,4	3504,2		66753,8		
Расход теплоносителя M2, т	65032,4	68636,0	3603,5		68690,0		
Время наработки, ч	19671,5	20391,5	720,0		20403,8		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

