

#207748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 87-89, Калининград (жилье)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 5625
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230077
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,486	135,58	131,811	131,268	129,834	24	24	0	0	0	0	0	86	57	0,9	0,6	-9,4
25.01.2026	4,311	131,451	127,793	127,314	125,893	24	24	0	0	0	0	0	86	57	0,9	0,6	-7,3
26.01.2026	3,953	120,848	117,494	117,236	115,887	24	24	0	0	0	0	0	83	54	0,9	0,6	-4,4
27.01.2026	3,704	111,699	108,539	108,434	107,121	24	24	0	0	0	0	0	82	53	0,9	0,6	-3,8
28.01.2026	3,843	116,963	113,688	113,492	112,152	24	24	0	0	0	0	0	83	54	0,9	0,6	-6
29.01.2026	4,408	134,527	130,76	130,26	128,789	24	24	0	0	0	0	0	86	57	0,9	0,6	-9,7
30.01.2026	4,78	149,547	145,525	144,666	143,172	24	24	0	0	0	0	0	88	59	0,9	0,6	-12,4
31.01.2026	5,147	167,223	162,92	161,676	160,127	24	24	0	0	0	0	0	88	61	0,9	0,6	-13,8
01.02.2026	5,376	191,377	186,951	184,977	183,463	24	24	0	0	0	0	0	89	64	0,9	0,6	-18,9
02.02.2026	5,705	206,051	201,234	198,904	197,234	24	24	0	0	0	0	0	91	66	0,9	0,6	-20,1
03.02.2026	5,212	160,916	156,645	155,275	153,842	24	24	0	0	0	0	0	91	63	0,9	0,6	-18
04.02.2026	4,945	141,479	137,488	136,523	135,201	24	24	0	0	0	0	0	91	60	0,9	0,6	-12,3
05.02.2026	4,392	117,246	113,656	113,242	111,971	24	24	0	0	0	0	0	90	57	0,9	0,6	-7,6
06.02.2026	3,8	104,527	101,416	101,238	100,064	24	24	0	0	0	0	0	86	54	0,9	0,6	-3,2
07.02.2026	3,744	110,385	107,348	107,088	105,934	24	24	0	0	0	0	0	83	53	0,9	0,6	-3,3
08.02.2026	3,799	111,74	108,664	108,396	107,232	24	24	0	0	0	0	0	83	53	0,9	0,6	-4,9
09.02.2026	4,613	146,412	142,68	141,732	140,418	24	24	0	0	0	0	0	87	59	0,9	0,6	-12,1
10.02.2026	4,628	143,619	139,854	138,92	137,598	24	24	0	0	0	0	0	88	59	0,9	0,6	-12,4
11.02.2026	3,896	115,605	112,41	112,076	110,861	24	24	0	0	0	0	0	84	55	0,9	0,6	-3,8
12.02.2026	3,358	108,268	105,477	105,279	104,137	24	24	0	0	0	0	0	80	52	0,9	0,6	-0,7
13.02.2026	3,552	116,322	113,404	113,111	111,941	24	24	0	0	0	0	0	80	53	0,9	0,6	-1,2
14.02.2026	3,883	120,428	117,283	116,861	115,676	24	24	0	0	0	0	0	83	54	0,9	0,6	-6,7
15.02.2026	4,334	120,863	117,305	116,906	115,607	24	24	0	0	0	0	0	88	56	0,9	0,6	-11,2
16.02.2026	4,867	143,957	140,018	138,998	137,672	24	24	0	0	0	0	0	90	60	0,9	0,6	-
17.02.2026	4,623	128,723	124,957	124,234	122,949	24	24	0	0	0	0	0	91	59	0,9	0,6	-
Итого:	109,359	3355,756	3265,32	3248,106	3214,775	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,048																

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	294,72	25166,521	24900,982	24540,094	24420,764	2550,02	0,15
17.02.2026	404,079	28522,277	28166,301	27788,203	27635,539	3150,02	0,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 7:49:38