

#141554#

Тип теплосчётчика:

ТЭСМА-106/2

Номер теплосчётчика:

230077

Номер абонента:

Кв.65535 - Янчлх {Я

Адрес установки:

Судостроительная,87-89 ООО УК Балтийский Дом

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.06.2025 по 23.07.2025

Дата	Энергия	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.06	0,533	326,3	329,7	3,4	---	73,24	71,67	0,90	0,60	24,00
24.06	0,542	335,0	338,5	3,4	---	73,18	71,62	0,90	0,60	24,00
25.06	0,524	335,1	338,4	3,3	---	73,13	71,62	0,90	0,60	24,00
26.06	0,548	328,1	331,3	3,2	---	73,32	71,70	0,90	0,60	24,00
27.06	0,538	328,8	331,9	3,1	---	73,23	71,65	0,90	0,60	24,00
28.06	0,571	337,5	340,7	3,2	---	73,40	71,77	0,90	0,60	24,00
29.06	0,545	328,3	331,4	3,0	---	73,39	71,79	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,80	2319,2	2341,9	22,6	0,0	73,27	71,69	0,90	0,60	168,00
30.06	0,558	334,2	337,1	2,9	---	73,30	71,69	0,90	0,60	24,00
01.07	0,552	334,0	336,8	2,8	---	73,33	71,74	0,90	0,60	24,00
02.07	0,539	343,2	346,1	2,8	---	73,31	71,80	0,90	0,60	24,00
03.07	0,529	335,0	337,8	2,7	---	73,36	71,84	0,90	0,60	24,00
04.07	0,551	342,9	345,7	2,8	---	73,26	71,71	0,90	0,60	24,00
05.07	0,549	339,1	341,8	2,7	---	73,25	71,70	0,90	0,60	24,00
06.07	0,530	341,0	343,6	2,6	---	73,27	71,78	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,81	2369,3	2388,8	19,4	0,0	73,30	71,75	0,90	0,60	168,00
07.07	0,521	333,8	336,2	2,4	---	73,26	71,76	0,90	0,60	24,00
08.07	0,523	337,2	339,6	2,4	---	73,22	71,73	0,90	0,60	24,00
09.07	0,516	329,8	332,2	2,5	---	73,23	71,72	0,90	0,60	24,00
10.07	0,514	327,1	329,5	2,4	---	73,19	71,68	0,90	0,60	24,00
11.07	0,498	323,0	325,3	2,3	---	73,10	71,62	0,90	0,60	24,00
12.07	0,485	315,1	317,3	2,2	---	73,27	71,79	0,90	0,60	24,00
13.07	0,491	323,1	325,4	2,3	---	73,24	71,78	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,55	2289,1	2305,6	16,4	0,0	73,22	71,73	0,90	0,60	168,00
14.07	0,481	315,3	317,6	2,2	---	73,21	71,74	0,90	0,60	24,00
15.07	0,473	320,5	322,8	2,2	---	73,21	71,79	0,90	0,60	24,00
16.07	0,461	311,0	313,1	2,1	---	73,22	71,79	0,90	0,60	24,00
17.07	0,470	308,8	310,8	2,0	---	73,22	71,76	0,90	0,60	23,44
18.07	0,497	326,9	329,1	2,2	---	73,28	71,82	0,90	0,60	24,00
19.07	0,481	323,2	325,4	2,2	---	73,07	71,65	0,90	0,60	24,00
20.07	0,477	318,4	320,7	2,3	---	73,25	71,81	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,34	2224,1	2239,4	15,3	0,0	73,21	71,77	0,90	0,60	167,44
21.07	0,484	314,9	317,1	2,2	---	73,46	71,98	0,90	0,60	24,00
22.07	0,475	321,9	324,2	2,2	---	73,30	71,88	0,90	0,60	24,00
23.07	0,471	312,3	314,5	2,2	---	73,32	71,87	0,90	0,60	24,00
Итого:	1,43	949,2	955,8	6,6	0,0	73,36	71,91	0,90	0,60	72,00
Итого:	15,93	10151,0	10231,4	80,4	0,0	73,26	71,75	0,90	0,60	743,4
						dT=	1,51			

dT= 1,51

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,4	0,0	0,0	0,0	0,6
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	15,93						
Показания интеграторов	На 24:00 22.06.2025	На 24:00 23.07.2025	Результат за период		На 15:11 25.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	2143,62	2159,54	15,93		2159,92		
Расход теплоносителя M1, т	177513,3	187664,3	10151,0		187916,1		
Расход теплоносителя M2, т	178528,7	188760,1	10231,4		189013,7		
Время наработки, ч	32156,5	32899,9	743,4		32939,1		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,6				

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети

