

#143887#

Тип теплосчётчика:

ТЭСМА-106/2

Номер теплосчётчика:

230077

Номер абонента:

Кв.65535 - Янчлх (Я

Адрес установки:

Судостроительная,87-89 ООО Балтийский Дом

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	0,471	312,3	314,5	2,2	---	73,32	71,87	0,90	0,60	24,00
24.07	0,375	251,8	253,6	1,8	---	73,27	71,84	0,90	0,60	24,00
25.07	0,166	69,8	70,2	0,4	---	72,47	70,16	0,90	0,60	23,99
26.07	0,617	282,7	285,3	2,5	---	73,25	71,12	0,90	0,60	24,00
27.07	0,552	254,2	255,9	1,7	---	73,18	71,07	0,90	0,60	24,00
28.07	0,540	247,2	248,4	1,2	---	73,22	71,10	0,90	0,60	24,00
29.07	0,553	257,6	258,9	1,3	---	73,22	71,13	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,27	1675,6	1686,7	11,1	0,0	73,21	71,32	0,90	0,60	167,99
30.07	0,526	239,4	240,7	1,3	---	73,21	71,07	0,90	0,60	24,00
31.07	0,509	235,9	237,4	1,5	---	73,15	71,05	0,90	0,60	24,00
01.08	0,548	260,5	262,2	1,7	---	73,34	71,29	0,90	0,60	24,00
02.08	0,505	247,5	248,9	1,4	---	72,95	70,97	0,90	0,60	23,32
03.08	0,513	249,6	251,0	1,4	---	73,13	71,13	0,90	0,60	24,00
04.08	0,503	242,5	243,9	1,4	---	73,23	71,21	0,90	0,60	24,00
05.08	0,498	245,5	247,0	1,5	---	72,92	70,96	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,60	1720,9	1731,1	10,2	0,0	73,13	71,10	0,90	0,60	167,32
06.08	0,520	257,7	259,6	1,8	---	72,98	71,02	0,90	0,60	24,00
07.08	0,524	254,5	256,4	1,9	---	73,18	71,18	0,90	0,60	24,00
08.08	0,533	262,0	264,0	2,0	---	73,20	71,23	0,90	0,60	24,00
09.08	0,529	258,3	260,1	1,8	---	73,07	71,08	0,90	0,60	24,00
10.08	0,531	269,5	271,6	2,0	---	73,07	71,16	0,90	0,60	24,00
11.08	0,513	256,1	258,0	1,9	---	73,04	71,09	0,90	0,60	24,00
12.08	0,485	242,1	243,4	1,3	---	73,04	71,10	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,64	1800,3	1813,2	12,9	0,0	73,08	71,12	0,90	0,60	168,00
13.08	0,528	257,4	258,3	0,9	---	73,57	71,58	0,90	0,60	24,00
14.08	0,536	273,8	274,7	1,0	---	73,00	71,10	0,90	0,60	24,00
15.08	0,497	255,5	256,3	0,8	---	72,96	71,07	0,90	0,60	24,00
16.08	0,495	261,6	262,4	0,8	---	72,65	70,82	0,90	0,60	24,00
17.08	0,516	266,2	267,1	0,9	---	72,74	70,87	0,90	0,60	24,00
18.08	0,517	267,2	268,1	0,9	---	72,94	71,06	0,90	0,60	24,00
19.08	0,493	258,2	259,1	0,9	---	72,75	70,90	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,58	1839,8	1846,1	6,3	0,0	72,94	71,06	0,90	0,60	168,00
20.08	0,490	250,1	250,9	0,8	---	72,92	71,02	0,90	0,60	24,00
21.08	0,534	276,0	277,0	1,0	---	72,98	71,10	0,90	0,60	24,00
22.08	0,510	264,0	264,8	0,9	---	73,01	71,14	0,90	0,60	24,00
Итого:	1,53	790,0	792,7	2,7	0,0	72,97	71,09	0,90	0,60	72,00
Итого:	15,63	7826,6	7869,9	43,2	0,0	73,08	71,14	0,90	0,60	743,3
						dT=	1,94			

dT= 1,94

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,3	0,0	0,0	0,0	0,7
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	15,63						
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 17:41 23.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	2159,07	2174,70	15,63		2175,06		
Расход теплоносителя M1, т	187352,0	195178,6	7826,6		195361,1		
Расход теплоносителя M2, т	188445,6	196315,4	7869,9		196498,5		
Время наработки, ч	33619,2	33619,2	743,3		33636,9		
Время неработы Тнер = Тнар - Тнар	0,7	0,7	0,7		0,7		

Представитель абонента

TSTAT v5.27

Представитель теплосети

