

#166529#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Судостроительная 87-89, Калининград (офисы)
3300
7473
ТЭМ-104
467516
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,066	1,843	1,876	1,802	1,863	24	24	0	72	40	0,9	0,9	-
25.10.2025	0,064	1,762	1,801	1,722	1,788	24	24	0	71	39	0,9	0,9	-
26.10.2025	0,063	1,718	1,761	1,679	1,75	24	24	0	71	39	0,9	0,9	-
27.10.2025	0,062	1,681	1,724	1,643	1,712	24	24	0	71	39	0,9	0,9	-
28.10.2025	0,063	1,709	1,751	1,67	1,74	24	24	0	71	39	0,9	0,9	-
29.10.2025	0,065	1,786	1,824	1,746	1,812	24	24	0	72	39	0,9	0,9	-
30.10.2025	0,068	1,878	1,909	1,835	1,896	24	24	0	71	40	0,9	0,9	-
31.10.2025	0,066	1,844	1,873	1,802	1,86	24	24	0	71	40	0,9	0,9	-
01.11.2025	0,064	1,791	1,82	1,751	1,808	24	24	0	71	40	0,9	0,9	-
02.11.2025	0,069	1,957	1,969	1,912	1,955	24	24	0	72	41	0,9	0,9	-
03.11.2025	0,066	1,981	1,995	1,937	1,979	24	24	0	72	42	0,9	0,9	-
04.11.2025	0,064	1,888	1,912	1,845	1,897	24	24	0	71	42	0,9	0,9	-
05.11.2025	0,067	1,982	1,993	1,937	1,978	24	24	0	72	42	0,9	0,9	-
06.11.2025	0,069	1,966	1,976	1,921	1,961	24	24	0	72	41	0,9	0,9	-
07.11.2025	0,065	1,842	1,858	1,8	1,845	24	24	0	71	40	0,9	0,9	-
08.11.2025	0,061	1,672	1,699	1,634	1,688	24	24	0	71	39	0,9	0,9	-
09.11.2025	0,062	1,626	1,654	1,589	1,643	24	24	0	71	38	0,9	0,9	-
10.11.2025	0,063	1,725	1,75	1,686	1,738	24	24	0	71	39	0,9	0,9	-
11.11.2025	0,064	1,797	1,819	1,756	1,806	24	24	0	71	40	0,9	0,9	-
12.11.2025	0,062	1,766	1,788	1,726	1,776	24	24	0	71	40	0,9	0,9	-
13.11.2025	0,065	1,842	1,863	1,8	1,849	24	24	0	71	40	0,9	0,9	-
14.11.2025	0,067	1,873	1,893	1,83	1,879	24	24	0	71	40	0,9	0,9	-
15.11.2025	0,059	1,584	1,617	1,549	1,606	24	24	0	71	39	0,9	0,9	-
16.11.2025	0,06	1,432	1,465	1,397	1,456	24	24	0	74	37	0,9	0,9	-
17.11.2025	0,063	1,558	1,588	1,522	1,579	24	24	0	73	37	0,9	0,9	-
18.11.2025	0,054	1,312	1,344	1,282	1,338	24	24	0	71	35	0,9	0,9	-
19.11.2025	0,06	1,438	1,47	1,405	1,463	24	24	0	72	35	0,9	0,9	-
20.11.2025	0,059	1,359	1,39	1,327	1,383	24	24	0	73	35	0,9	0,9	-
21.11.2025	0,062	1,438	1,47	1,404	1,463	24	24	0	73	34	0,9	0,9	-
22.11.2025	0,06	1,356	1,389	1,325	1,383	24	24	0	73	33	0,9	0,9	-
23.11.2025	0,066	1,329	1,359	1,294	1,353	24	24	0	77	33	0,9	0,9	-
Итого:	1,968	52,735	53,6	51,528	53,247	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,692												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	22,773	2113,639	2101,299	2059,007	2058,855	8915,78	0
23.11.2025	24,741	2166,372	2154,899	2110,535	2112,1	9659,78	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 12:25:19