

#194224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Судостроительная 87-89, Калининград (офисы)
3300
7473
ТЭМ-104
467516
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,162	4,665	4,583	4,526	4,525	24	24	0	83	52	0,9	0,9	-6,3
25.12.2025	0,158	4,57	4,492	4,44	4,439	24	24	0	81	50	0,9	0,9	-5,6
26.12.2025	0,149	5,715	5,642	5,575	5,573	24	24	0	75	52	0,9	0,9	4,4
27.12.2025	0,133	5,555	5,49	5,423	5,422	24	24	0	73	52	0,9	0,9	5,4
28.12.2025	0,129	5,031	4,969	4,911	4,911	24	24	0	73	51	0,9	0,9	3,8
29.12.2025	0,132	4,963	4,9	4,844	4,843	24	24	0	74	50	0,9	0,9	2,5
30.12.2025	0,14	4,696	4,626	4,571	4,569	24	24	0	78	52	0,9	0,9	-1,1
31.12.2025	0,15	4,62	4,546	4,489	4,489	24	24	0	81	52	0,9	0,9	-4,2
01.01.2026	0,144	4,73	4,657	4,597	4,596	24	24	0	81	54	0,9	0,9	-5,2
02.01.2026	0,134	4,986	4,919	4,855	4,854	24	24	0	77	54	0,9	0,9	1,2
03.01.2026	0,129	4,616	4,552	4,495	4,495	24	24	0	77	53	0,9	0,9	-0,6
04.01.2026	0,138	4,555	4,486	4,429	4,428	24	24	0	80	53	0,9	0,9	-4
05.01.2026	0,152	4,841	4,764	4,705	4,704	24	24	0	81	53	0,9	0,9	-3
06.01.2026	0,162	4,817	4,736	4,675	4,675	24	24	0	83	53	0,9	0,9	-5,5
07.01.2026	0,161	4,523	4,443	4,386	4,386	24	24	0	84	53	0,9	0,9	-7,8
08.01.2026	0,185	4,417	4,327	4,278	4,279	24	24	0	86	49	0,9	0,9	-11
09.01.2026	0,205	4,468	4,369	4,328	4,329	24	24	0	86	45	0,9	0,9	-9,6
10.01.2026	0,195	4,579	4,485	4,443	4,443	24	24	0	83	45	0,9	0,9	-5,2
11.01.2026	0,186	4,546	4,457	4,415	4,414	24	24	0	82	46	0,9	0,9	-5,2
12.01.2026	0,193	4,649	4,555	4,51	4,51	24	24	0	83	47	0,9	0,9	-
13.01.2026	0,194	4,271	4,179	4,139	4,141	24	24	0	85	45	0,9	0,9	-
14.01.2026	0,188	4,273	4,183	4,143	4,144	24	24	0	84	45	0,9	0,9	-
15.01.2026	0,174	4,531	4,448	4,406	4,406	24	24	0	80	46	0,9	0,9	-
16.01.2026	0,18	4,399	4,313	4,273	4,273	24	24	0	81	45	0,9	0,9	-
17.01.2026	0,191	4,437	4,344	4,302	4,302	24	24	0	84	46	0,9	0,9	-
18.01.2026	0,192	4,216	4,124	4,084	4,086	24	24	0	86	45	0,9	0,9	-
19.01.2026	0,198	4,252	4,157	4,116	4,118	24	24	0	87	45	0,9	0,9	-
20.01.2026	0,198	4,295	4,2	4,161	4,162	24	24	0	86	45	0,9	0,9	-
21.01.2026	0,201	4,298	4,201	4,16	4,163	24	24	0	86	45	0,9	0,9	-
22.01.2026	0,196	4,164	4,071	4,031	4,034	24	24	0	87	45	0,9	0,9	-
23.01.2026	0,2	4,383	4,287	4,245	4,247	24	24	0	86	45	0,9	0,9	-
Итого:	5,249	143,061	140,505	138,955	138,96	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,514												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2025	28,761	2431,927	2418,716	2369,507	2371,293	10378,24	0
23.01.2026	34,01	2574,987	2559,219	2508,461	2510,252	11122,24	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:34:22