

#207745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	4134
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	36027
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2026	6,86	309,6	312,5	24	0	87,4	68,3	-9,4
25.01.2026	6,96	338	341,2	24	0	86,3	68,6	-7,3
26.01.2026	6,45	348,8	352,1	24	0	83,8	68	-4,4
27.01.2026	6,43	353,2	356,6	24	0	83,6	68	-3,8
28.01.2026	6,5	334,1	337,2	24	0	84,9	68,2	-6
29.01.2026	6,83	324,1	327,1	24	0	88,1	70	-9,7
30.01.2026	6,84	306,8	309,6	24	0	89,1	69,9	-12,4
31.01.2026	7,15	304,6	307,5	24	0	89,5	69,4	-13,8
01.02.2026	7,34	287,3	289,9	24	0	90,6	68,7	-18,9
02.02.2026	7,51	301,4	304,1	24	0	92,2	70,8	-20,1
03.02.2026	7,62	319,2	322,3	24	0	92,5	72	-18
04.02.2026	7,61	334,6	337,7	24	0	92,1	72,6	-12,3
05.02.2026	7,48	371,9	375,6	24	0	89,7	72,5	-7,6
06.02.2026	6,76	370,1	373,5	24	0	85,9	70,2	-3,2
07.02.2026	6,6	356,8	360,3	24	0	84,6	68,8	-3,3
08.02.2026	6,64	323,7	326,8	24	0	85,4	67,5	-4,9
09.02.2026	6,73	290,2	292,9	24	0	88,6	68,5	-12,1
10.02.2026	6,84	313,9	316,8	24	0	88	69,2	-12,4
11.02.2026	6,53	361,3	364,8	24	0	83,6	68,2	-3,8
12.02.2026	6,08	360,7	364,1	24	0	80,6	66,2	-0,7
13.02.2026	6,04	334,5	337,5	24	0	81,6	66	-1,2
14.02.2026	6,55	342,7	346	24	0	85,9	69,3	-6,7
15.02.2026	7,1	332,2	335,4	24	0	90,1	71,7	-11,2
16.02.2026	7,27	331,4	334,6	24	0	92,1	73,2	-
17.02.2026	7,14	332,6	335,8	24	0	90,7	72,3	-
Итого:	171,86	8283,7	8361,9	600	0	0	0	0
Гкал	147,798							

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.01.2026	16672,26	1011860,5	1020568,6	130551,23
17.02.2026	16844,12	1020144,2	1028930,5	131151,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 7:46:40