

#207743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Потребитель       | Балтийский Дом, ООО, УК          |
| Адрес потребителя | Летний проезд 37-39, Калининград |
| Номер абонента    | 3300                             |
| Порядковый номер  | 1840                             |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                           |
| Заводской номер   | 31929                            |
| Номер системы     | 1                                |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.01.2026 | 3,85      | 108,82  | 24       | 0      | 87,4   | 56,5   | -9,4        |
| 25.01.2026 | 3,656     | 102,24  | 24       | 0      | 86,3   | 55,2   | -7,3        |
| 26.01.2026 | 3,566     | 109,53  | 24       | 0      | 83,8   | 54,8   | -4,4        |
| 27.01.2026 | 3,761     | 123,66  | 24       | 0      | 83,4   | 57,1   | -3,8        |
| 28.01.2026 | 3,764     | 117,22  | 24       | 0      | 84,7   | 57     | -6          |
| 29.01.2026 | 3,769     | 103,81  | 24       | 0      | 88     | 56,5   | -9,7        |
| 30.01.2026 | 4,072     | 117,42  | 24       | 0      | 89     | 59     | -12,4       |
| 31.01.2026 | 4,334     | 131,6   | 24       | 0      | 89,6   | 61,1   | -13,8       |
| 01.02.2026 | 4,775     | 161,34  | 24       | 0      | 90,5   | 65     | -18,9       |
| 02.02.2026 | 4,774     | 161,94  | 24       | 0      | 92,1   | 66,5   | -20,1       |
| 03.02.2026 | 4,555     | 141,79  | 24       | 0      | 92,5   | 64,2   | -18         |
| 04.02.2026 | 4,202     | 115,04  | 24       | 0      | 92,1   | 60,6   | -12,3       |
| 05.02.2026 | 3,813     | 99,8    | 24       | 0      | 89,9   | 56,4   | -7,6        |
| 06.02.2026 | 3,781     | 118,9   | 24       | 0      | 86     | 57,9   | -3,2        |
| 07.02.2026 | 3,998     | 136,79  | 24       | 0      | 84,5   | 59,3   | -3,3        |
| 08.02.2026 | 4,032     | 138,66  | 24       | 0      | 85,1   | 59,9   | -4,9        |
| 09.02.2026 | 4,463     | 168,19  | 24       | 0      | 88,5   | 65,7   | -12,1       |
| 10.02.2026 | 4,459     | 179,13  | 24       | 0      | 88,2   | 66,7   | -12,4       |
| 11.02.2026 | 3,949     | 147,1   | 24       | 0      | 83,9   | 60,7   | -3,8        |
| 12.02.2026 | 3,569     | 134,27  | 24       | 0      | 80,5   | 57,4   | -0,7        |
| 13.02.2026 | 3,541     | 129,36  | 24       | 0      | 81,4   | 57,6   | -1,2        |
| 14.02.2026 | 4,058     | 142,21  | 24       | 0      | 85,4   | 60,7   | -6,7        |
| 15.02.2026 | 4,424     | 149,08  | 24       | 0      | 90     | 64,1   | -11,2       |
| 16.02.2026 | 4,611     | 170,26  | 24       | 0      | 92     | 68,6   | -           |
| 17.02.2026 | 4,597     | 174,42  | 24       | 0      | 91     | 68,2   | -           |
| Итого:     | 102,373   | 3382,58 | 600      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 88,04     |         |          |        |        |        |             |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Общее время работы системы, ч       | 600 |
| Период нормальной работы системы, ч | 600 |

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.01.2026 | 13149,623 | 521100,53 | 173452,55 |
| 17.02.2026 | 13251,996 | 524483,11 | 174052,55 |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Подпись абонента             | _____ |
| Представитель теплоснабжения | _____ |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 11:32:38