

#133982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 37-39, Калининград
3300
1840
SKM-01
31929
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2025	0,316	225,92	24	0	74	72,8	-
25.05.2025	0,299	222,69	24	0	74	72,9	-
26.05.2025	0,282	226,47	24	0	73,9	72,8	-
27.05.2025	0,119	104,33	24	0	60,8	62,1	-
28.05.2025	0,44	37,61	23,99	128	58,7	55,4	-
29.05.2025	0,635	53,51	24	0	73,6	63,2	-
30.05.2025	0,621	52,1	24	0	73,7	63,2	-
31.05.2025	0,649	54,42	24	0	73,6	63,2	-
01.06.2025	0,704	59,09	24	0	73,7	63,3	-
02.06.2025	0,639	53,34	24	0	74	63,3	-
03.06.2025	0,669	57,61	24	0	73,4	63,2	-
04.06.2025	0,175	17,47	24	0	52,2	57,9	-
05.06.2025	0	0	24	0	27,2	34,1	-
06.06.2025	0	0	24	0	27,5	23,1	-
07.06.2025	0	0	24	0	25,8	22,6	-
08.06.2025	0	0	24	0	24,2	22,2	-
09.06.2025	0	0	24	0	23,2	20,7	-
10.06.2025	0	0	24	0	22,4	19,8	-
11.06.2025	0	0	24	0	21,8	19,5	-
12.06.2025	0	0	24	0	21,2	19	-
13.06.2025	0	0,01	24	0	20,7	18,9	-
14.06.2025	0	0	24	0	20,4	18,7	-
15.06.2025	0	0	24	0	20	18,6	-
16.06.2025	0	0	24	0	19,6	19	-
17.06.2025	0,444	50,41	24	0	44,2	40	-
18.06.2025	0,581	49,06	24	0	73,4	63,1	-
19.06.2025	0,571	47,7	24	0	73,6	63,2	-
20.06.2025	0,556	46	24	0	73,7	63,2	-
21.06.2025	0,602	51,16	24	0	73,4	63,2	-
22.06.2025	0,622	52,51	24	0	73,6	63,2	-
23.06.2025	0,587	49,56	24	0	73,5	63,2	-
Итого:	9,511	1510,97	743,99	0	0	0	0
Гкал	8,179						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744
743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2025	12749,81	502734,46	167581,53
23.06.2025	12759,321	504245,43	168325,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2025 13:12:40