

#142421#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2025	0,575	48,56	24	0	73,4	63,1	-
25.06.2025	0,576	48,7	24	0	73,4	63,1	-
26.06.2025	0,583	48,99	24	0	73,6	63,2	-
27.06.2025	0,564	47,88	24	0	73,4	63,1	-
28.06.2025	0,607	51,54	24	0	73,6	63,2	-
29.06.2025	0,601	50,55	24	0	73,6	63,2	-
30.06.2025	0,557	46,71	24	0	73,5	63,1	-
01.07.2025	0,574	48,73	24	0	73,4	63,2	-
02.07.2025	0,57	48,5	24	0	73,5	63,1	-
03.07.2025	0,531	44,77	24	0	73,4	63	-
04.07.2025	0,504	42,22	24	0	73,3	63	-
05.07.2025	0,55	46,32	24	0	73,4	63,1	-
06.07.2025	0,578	49,37	24	0	73,3	63,1	-
07.07.2025	0,53	44,74	24	0	73,4	63,1	-
08.07.2025	0,555	47,53	24	0	73,3	63,1	-
09.07.2025	0,555	47,41	24	0	73,3	63,1	-
10.07.2025	0,549	47,08	24	0	73,2	63,1	-
11.07.2025	0,507	42,7	24	0	73,3	63	-
12.07.2025	0,513	43,31	24	0	73,3	63	-
13.07.2025	0,569	49,03	24	0	73,4	63,2	-
14.07.2025	0,494	41,45	24	0	73,4	63	-
15.07.2025	0,493	41,55	24	0	73,4	63	-
16.07.2025	0,528	45,02	24	0	73,3	63,1	-
17.07.2025	0,528	44,88	24	0	73,4	63,1	-
18.07.2025	0,504	42,61	24	0	73,4	63	-
19.07.2025	0,534	45,79	24	0	73,2	63,1	-
20.07.2025	0,496	41,83	24	0	73,5	63,1	-
21.07.2025	0,484	40,42	24	0	73,6	63,1	-
22.07.2025	0,503	42,77	24	0	73,4	63,1	-
23.07.2025	0,484	40,52	24	0	73,4	63	-
Итого:	16,196	1371,48	720	0	0	0	0
Гкал	13,928						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2025	12759,321	504245,43	168325,52
23.07.2025	12775,517	505616,91	169045,52

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 6:46:20