

#148710#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК

Летний проезд 37-39, Калининград

3300

1840

SKM-01

31929

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2025	0,635	50,31	24	0	71,3	57,9	-
25.08.2025	0,143	56,94	24	0	40,6	48,2	-
26.08.2025	0	0	24	0	25,8	35,9	-
27.08.2025	0	0	23,99	128	22,8	27,6	-
28.08.2025	0	0	24	0	22,2	25	-
29.08.2025	0	0,05	24	0	21,6	24,1	-
30.08.2025	0,124	15,57	24	0	29,6	29,5	-
31.08.2025	0,642	41,19	24	0	70,8	58,8	-
01.09.2025	0,59	33,9	24	0	72,5	57,8	-
02.09.2025	0,644	37,76	24	0	72,9	58	-
03.09.2025	0,568	32,77	24	0	72,1	57,9	-
04.09.2025	0,64	37,68	24	0	72,9	58,2	-
05.09.2025	0,543	31,31	24	128	73	58	-
06.09.2025	0,564	32,89	24	0	72,9	58,1	-
07.09.2025	0,631	37,35	24	0	72,9	58,2	-
08.09.2025	0,582	34,14	24	0	73	58,2	-
09.09.2025	0,583	33,4	24	0	72,6	57,9	-
10.09.2025	0,607	34,94	24	0	73,2	58,1	-
11.09.2025	0,597	34,78	24	0	73	58,1	-
12.09.2025	0,606	35,58	24	0	72,8	58,1	-
13.09.2025	0,624	36,47	24	128	73	58,2	-
14.09.2025	0,712	42,35	24	0	73	58,4	-
15.09.2025	0,645	37,72	24	0	73,1	58,3	-
16.09.2025	0,612	35,67	24	0	73,1	58,3	-
17.09.2025	0,595	34,91	24	0	72,9	58,2	-
18.09.2025	0,626	36,87	24	0	72,9	58,2	-
19.09.2025	0,632	36,93	24	0	73,1	58,2	-
20.09.2025	0,645	37,5	24	0	73,1	58,3	-
21.09.2025	0,662	38,69	24	0	73,2	58,3	-
22.09.2025	0,586	34,57	24	0	73	58,2	-
23.09.2025	0,623	36,51	24	0	73,1	58,2	-
Итого:	15,661	988,75	743,99	0	0	0	0
Гкал	13,468						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2025	12791,202	506601,66	169782,69
23.09.2025	12806,863	507590,41	170526,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 13:16:43