

#163107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2025	0,631	36,38	24	0	73,2	58,2	-
25.09.2025	0,642	37,29	24	0	73,1	58,2	-
26.09.2025	0,655	38,29	24	0	73,1	58,2	-
27.09.2025	0,685	40,02	24	0	73,1	58,2	-
28.09.2025	0,728	42,93	24	0	73,1	58,3	-
29.09.2025	0,684	40,21	24	0	73	58,3	-
30.09.2025	0,716	41,91	24	0	73,2	58,3	-
01.10.2025	0,685	40,13	24	0	73	58,1	-
02.10.2025	0,886	43,7	23,99	128	72,7	55,1	-
03.10.2025	1,656	66,78	24	0	73,2	51	-
04.10.2025	2,133	84,13	24	0	73,6	51,2	-
05.10.2025	2,126	83,33	23,65	128	73,6	50,6	-
06.10.2025	2,069	78,24	24	0	73,7	49,9	-
07.10.2025	2,097	80,07	24	0	73,5	50,1	-
08.10.2025	2,053	78,35	24	0	73,5	50,1	-
09.10.2025	2,044	78,44	24	0	73,5	50,1	-
10.10.2025	2,084	79,56	24	0	73,6	50,2	-
11.10.2025	2,321	94,07	24	0	73,5	51,2	-
12.10.2025	2,51	106,51	24	0	73,5	52,8	-
13.10.2025	2,469	103,09	24	0	73,5	52,5	-
14.10.2025	2,495	106,09	24	0	73,4	52,7	-
15.10.2025	2,388	100,63	22,86	128	73,5	52,6	-
16.10.2025	2,489	104,15	24	0	73,6	52,6	-
17.10.2025	2,391	98,95	24	0	73,6	52,5	-
18.10.2025	2,495	104,13	23,39	128	73,7	52,6	-
19.10.2025	2,542	106,61	24	0	73,5	52,6	-
20.10.2025	2,62	110,84	24	0	73,5	52,8	-
21.10.2025	2,58	109,97	24	0	73,7	53,1	-
22.10.2025	2,595	108,6	24	0	73,6	52,6	-
23.10.2025	2,555	105,53	24	0	73,6	52,5	-
Итого:	55,024	2348,93	717,89	0	0	0	0
Гкал	47,32						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	717,89

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2025	12806,863	507590,41	170526,67
23.10.2025	12861,887	509939,34	171244,57

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 7:25:32