

#190630#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	3,78	170,95	24	0	81,2	62,3	-3,9
25.11.2025	3,684	175,87	24	0	79,2	61,2	-0,9
26.11.2025	3,729	186,21	24	0	78,6	61,4	-0,4
27.11.2025	3,684	184,19	24	0	77,8	60,6	-1,3
28.11.2025	3,666	186,86	24	0	77,4	60,5	-0,4
29.11.2025	3,703	185,67	24	0	77,4	60,4	-0,3
30.11.2025	3,786	187,72	24	0	77,7	60,3	-0,5
01.12.2025	3,508	175,69	24	0	76,4	59,1	-
02.12.2025	3,737	190	24	0	78	61,2	-
03.12.2025	3,284	158,48	24	0	74,7	56,8	-
04.12.2025	3,142	138,37	24	0	74,7	54,9	-
05.12.2025	2,937	120,37	24	0	74,8	53,5	-
06.12.2025	2,947	120,58	24	0	74,8	53,2	-
07.12.2025	3,018	126,38	24	0	74,7	53,4	-
08.12.2025	2,925	119,91	24	0	74,6	53,1	-
09.12.2025	2,886	117,93	24	0	74,8	53,2	-
10.12.2025	2,776	113,12	24	0	74,7	53,1	-
11.12.2025	2,747	112,92	24	0	74,7	53,2	-
12.12.2025	2,711	110,07	23,98	128	74,6	53	-
13.12.2025	2,845	117,74	24	0	74,7	53,3	-
14.12.2025	2,857	117,48	24	0	74,6	53,2	-
15.12.2025	2,848	115,74	24	0	74,6	53	-
16.12.2025	2,864	115,06	24	0	74,7	52,9	-
17.12.2025	2,89	105,93	24	0	76,6	52,6	-
18.12.2025	2,97	113,44	24	0	76	52,8	-
19.12.2025	2,931	116,79	24	0	74,8	52,9	-
20.12.2025	2,951	120,37	24	0	74,6	53,1	-
21.12.2025	3,029	125,67	24	0	74,6	53,3	-
22.12.2025	2,89	117,22	24	0	74,7	53	-
23.12.2025	2,909	98,65	24	0	78,2	52,7	-
Итого:	94,634	4145,38	719,98	0	0	0	0
Гкал	81,385						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2025	12950,099	513790,43	171988,56
23.12.2025	13044,733	517935,81	172708,55

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2025 7:32:08