

#194221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2025	3,041	81,5	24	0	84,8	52,1	-6,3
25.12.2025	3,076	92,1	24	0	82,3	52,6	-5,6
26.12.2025	3,094	123,87	24	0	75,6	53,3	4,4
27.12.2025	2,986	121,8	24	0	74,6	53,2	5,4
28.12.2025	3,076	128,35	24	0	74,6	53,5	3,8
29.12.2025	2,962	118,27	24	0	75,2	53,3	2,5
30.12.2025	3,01	98,06	24	0	79,6	52,8	-1,1
31.12.2025	3,221	95,98	24	0	82,6	53,2	-4,2
01.01.2026	3,077	93,4	24	0	82	52,9	-5,2
02.01.2026	3,098	105,98	24	0	78,7	53	1,2
03.01.2026	3,093	103,09	24	0	79	52,9	-0,6
04.01.2026	3,243	100,21	24	0	81,5	53,1	-4
05.01.2026	3,274	98,35	24	0	82,2	53,1	-3
06.01.2026	3,231	89,94	24	0	84,3	52,8	-5,5
07.01.2026	3,539	98,12	24	0	86	54,4	-7,8
08.01.2026	3,782	105,19	24	0	87,8	56,6	-11
09.01.2026	3,743	102,05	24	0	87,4	55,6	-9,6
10.01.2026	3,434	96,46	24	0	84,6	53,4	-5,2
11.01.2026	3,452	100,8	24	0	83,6	53,3	-5,2
12.01.2026	3,344	91,66	24	0	85,1	53,3	-
13.01.2026	3,587	98,19	24	0	86,7	55	-
14.01.2026	3,648	102,85	24	0	85,9	54,9	-
15.01.2026	3,349	105,66	24	0	81	53	-
16.01.2026	3,28	94,1	24	0	83,1	52,8	-
17.01.2026	3,58	97,48	24	0	86,2	54,3	-
18.01.2026	3,93	107,64	24	0	87,7	55,9	-
19.01.2026	3,792	102,14	24	0	88,5	56,2	-
20.01.2026	3,723	102,66	24	0	87,6	56	-
21.01.2026	3,656	97,6	24	0	88,3	55,7	-
22.01.2026	3,935	112,74	24	0	88,4	58,3	-
23.01.2026	3,634	98,48	24	0	87,8	55,9	-
Итого:	104,89	3164,72	744	0	0	0	0
Гкал	90,205						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2025	13044,733	517935,81	172708,55
23.01.2026	13149,623	521100,53	173452,55

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2026 8:04:54