

#165734#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 36-40, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 4165	Показания прибора, Гкал 22.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2431,888	2346,562	85.326

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 24 » 11 - 20 25

#166882#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 22.11.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7100
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4165
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 02.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.10.2025	-	2,438	0	349,881	0	0	346,416	0	0	24	0	0	0	45,9	38,8	0	0	0,38	0
25.10.2025	-	2,511	0	349,561	0	0	346,052	0	0	24	0	0	0	46,2	38,9	0	0	0,38	0
26.10.2025	-	2,583	0	349,701	0	0	346,149	0	0	24	0	0	0	46,5	38,9	0	0	0,38	0
27.10.2025	-	2,722	0	350,331	0	0	346,641	0	0	24	0	0	0	47,3	39,4	0	0,01	0,38	0
28.10.2025	-	2,66	0	349,371	0	0	345,779	0	0	24	0	0	0	46,8	39	0	0	0,38	0
29.10.2025	-	2,649	0	349,571	0	0	345,987	0	0	24	0	0	0	46,7	39	0	0	0,38	0
30.10.2025	-	2,629	0	349,561	0	0	346,02	0	0	24	0	0	0	46,4	38,7	0	0	0,38	0
31.10.2025	-	2,64	0	349,381	0	0	345,811	0	0	24	0	0	0	46,6	38,9	0	0	0,38	0
01.11.2025	-	2,723	0	349,871	0	0	346,189	0	0	24	0	0	0	47,3	39,4	0	0	0,38	0
02.11.2025	-	2,521	0	349,391	0	0	345,91	0	0	24	0	0	0	46	38,7	0	0	0,38	0
03.11.2025	-	2,464	0	349,351	0	0	345,88	0	0	24	0	0	0	46	38,8	0	0	0,38	0
04.11.2025	-	2,589	0	350,021	0	0	346,453	0	0	24	0	0	0	46,6	39	0	0	0,38	0
05.11.2025	-	2,487	0	349,661	0	0	346,199	0	0	24	0	0	0	45,9	38,6	0	0	0,38	0
06.11.2025	-	2,455	0	349,711	0	0	346,243	0	0	24	0	0	0	45,9	38,8	0	0	0,38	0
07.11.2025	-	2,631	0	349,991	0	0	346,361	0	0	24	0	0	0	47	39,3	0	0,01	0,38	0
08.11.2025	-	2,896	0	350,831	0	0	346,949	0	0	24	0	0	0	48,6	40,1	0	0,01	0,38	0
09.11.2025	-	2,922	0	350,611	0	0	346,702	0	0	24	0	0	0	48,8	40,2	0	0,01	0,38	0
10.11.2025	-	2,789	0	350,331	0	0	346,582	0	0	24	0	262144	0	47,7	39,6	0	0,01	0,38	0
11.11.2025	-	2,68	0	349,731	0	0	346,112	0	0	24	0	0	0	46,9	39,1	0	0,01	0,38	0
12.11.2025	-	2,728	0	349,711	0	0	346,043	0	0	24	0	262144	0	47,2	39,3	0	0,01	0,38	0
13.11.2025	-	2,596	0	349,731	0	0	346,197	0	0	24	0	0	0	46,4	38,8	0	0	0,38	0
14.11.2025	-	2,585	0	349,361	0	0	345,797	0	0	24	0	0	0	46,6	39	0	0,01	0,38	0
15.11.2025	-	2,914	0	350,451	0	0	346,514	0	0	24	0	262144	0	48,9	40,4	0	0,01	0,39	0
16.11.2025	-	3,713	0	354,161	0	0	349,217	0	0	24	0	262144	0	54,7	44	0	0,2	0,38	0
17.11.2025	-	3,301	0	352,081	0	0	347,686	0	0	24	0	262144	0	51,6	42	0	0,06	0,38	0
18.11.2025	-	3,464	0	352,861	0	0	348,306	0	0	24	0	262144	0	52,4	42,4	0	0,06	0,38	0
19.11.2025	-	3,25	0	352,081	0	0	347,87	0	0	24	0	262144	0	50,5	41,1	0	0,02	0,38	0
20.11.2025	-	3,828	0	354,651	0	0	349,753	0	0	24	0	786432	0	54,2	43,2	0	0,02	0,31	0
21.11.2025	-	3,488	0	353,471	0	0	348,983	0	0	24	0	786432	0	52	41,9	0	0,06	0,45	0
22.11.2025	-	3,471	0	353,341	0	0	348,836	0	0	24	0	786432	0	52,1	42	0	0,06	0,64	0
Итого:	-	85,327	0	10518,76	0	0	10403,637	0	0	720	0	-	-	48,19	39,91	0	0,02	0,39	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	TNар, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.10.2025	2346,562	244331,219	0	0	241166,641	0	0	26779,42	717,42	7593,9	26,58
22.11.2025	2431,888	254849,984	0	0	251570,281	0	0	27499,42	1437,42	7593,9	26,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения