

Кошевого,36-40 ЖКМР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.12.25	2.9	3,798	348,896	0,000	0,000	353,831	0,000	54,49	43,52	10,97	0,018	0,365	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
24.12.25	2.9	4,748	350,000	0,000	0,000	356,141	0,000	61,07	47,43	13,64	0,115	0,516	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
25.12.25	2.9	4,463	349,554	0,000	0,000	355,321	0,000	59,04	46,19	12,85	0,045	0,454	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
26.12.25	2.9	3,353	347,344	0,000	0,000	351,661	0,000	51,14	41,39	9,75	0,033	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
27.12.25	2.9	3,316	347,401	0,000	0,000	351,681	0,000	50,90	41,25	9,65	0,005	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
28.12.25	2.9	3,529	348,014	0,000	0,000	352,491	0,000	51,97	41,72	10,25	0,009	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
29.12.25	2.9	3,556	348,405	0,000	0,000	353,011	0,000	52,67	42,36	10,31	0,012	0,493	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
30.12.25	2.9	4,177	350,396	0,000	0,000	355,751	0,000	56,71	44,71	12,00	0,019	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
31.12.25	2.9	4,435	350,948	0,000	0,000	356,671	0,000	58,71	45,99	12,72	0,019	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
01.01.26	2.9	4,563	351,650	0,000	0,000	357,451	0,000	59,04	45,97	13,07	0,015	0,472	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
02.01.26	2.9	4,106	350,076	0,000	0,000	355,321	0,000	56,12	44,29	11,83	0,011	0,490	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
03.01.26	2.9	4,115	350,060	0,000	0,000	355,291	0,000	56,04	44,19	11,85	0,011	0,493	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
04.01.26	2.9	4,429	350,987	0,000	0,000	356,561	0,000	57,88	45,16	12,72	0,013	0,472	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
05.01.26	2.9	4,580	351,625	0,000	0,000	357,391	0,000	58,88	45,75	13,13	0,014	0,479	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
06.01.26	2.9	4,755	351,901	0,000	0,000	358,001	0,000	60,61	47,03	13,58	0,015	0,374	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
07.01.26	2.9	4,922	351,592	0,000	0,000	357,831	0,000	61,35	47,29	14,06	0,017	0,340	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
08.01.26	2.9	5,154	351,966	0,000	0,000	358,451	0,000	62,58	47,87	14,71	0,046	0,356	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
09.01.26	2.9	5,098	350,082	0,000	0,000	356,501	0,000	62,40	47,76	14,64	0,018	0,384	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
10.01.26	2.9	4,755	349,732	0,000	0,000	355,741	0,000	60,29	46,59	13,70	0,009	0,505	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
11.01.26	2.9	4,605	350,551	0,000	0,000	356,401	0,000	59,41	46,20	13,21	0,009	0,379	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
12.01.26	2.9	4,786	350,324	0,000	0,000	356,421	0,000	60,73	46,99	13,74	0,012	0,366	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
13.01.26	2.9	4,944	351,669	0,000	0,000	357,931	0,000	61,45	47,31	14,14	0,012	0,395	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
14.01.26	2.9	4,912	352,098	0,000	0,000	358,191	0,000	60,52	46,47	14,05	0,008	0,493	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
15.01.26	2.9	4,375	351,002	0,000	0,000	356,461	0,000	57,23	44,66	12,57	0,009	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
16.01.26	2.9	4,621	351,859	0,000	0,000	357,571	0,000	58,56	45,32	13,24	0,009	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
17.01.26	2.9	5,041	353,271	0,000	0,000	359,441	0,000	60,85	46,48	14,37	0,013	0,481	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
18.01.26	2.9	5,034	353,017	0,000	0,000	359,251	0,000	61,20	46,84	14,36	0,013	0,484	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	
19.01.26	2.9	5,664	354,104	0,000	0,000	361,191	0,000	65,41	49,36	16,05	0,091	0,385	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
20.01.26	2.9	5,556	351,067	0,000	0,000	358,171	0,000	65,90	50,03	15,87	0,200	0,454	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
21.01.26	2.9	5,520	348,230	0,000	0,000	355,391	0,000	66,39	50,51	15,88	0,107	0,302	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
22.01.26	2.9	5,952	351,654	0,000	0,000	359,371	0,000	68,75	51,74	17,01	0,032	0,468	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
23.01.26	2.9	5,748	353,726	0,000	0,000	361,131	0,000	66,96	50,62	16,34	0,011	0,493	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	J	

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Tпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	148,607	11223,203	0,000	0,000	11412,000	0,000	59,54	46,22	13,32	0,030	0,443	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I,J	
Среднее	2.9	4,644	350,725	0,000	0,000	356,626	0,000	59,54	46,22	13,32	0,030	0,443	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.12.25	2.9	2536,205	262019,484	0,000	0,000	265436,875	0,000	49,90	40,97	8,93	0,009	0,500	28219:25	7593:54	28219:25	00:00	00:00	6538:30	1055:24	00:00	J	
На 23.01.26	2.9	2684,812	273242,688	0,000	0,000	276848,875	0,000	66,96	50,62	16,34	0,011	0,493	28987:25	7593:54	28987:25	00:00	00:00	6538:30	1055:24	00:00	J	

