

#164752#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/25г.-20/11/25г.

Абонент: Минина и Пожарского 4, Калининград

Адрес: Муз. Школа

Договор N: 3210

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 13011180, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x54E2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.25 23	66,47	44,2	22,27	0,26	0,2	13,038	13,215	12,775	13,095	-0,319	1,192	24	0	
22.10.25 23	65,92	42,66	23,26	0,31	0,2	11,457	11,643	11,23	11,545	-0,315	1,095	24	0	
23.10.25 23	66,5	42,59	23,91	0,33	0,19	10,727	10,917	10,511	10,826	-0,315	1,053	24	0	
24.10.25 23	67,14	42,65	24,49	0,34	0,19	10,38	10,572	10,168	10,483	-0,315	1,044	24	0	
25.10.25 23	66,86	42,73	24,13	0,33	0,19	10,46	10,656	10,247	10,566	-0,319	1,037	24	0	
26.10.25 23	67,07	42,46	24,6	0,34	0,19	10,011	10,212	9,807	10,128	-0,321	1,011	24	0	
27.10.25 23	66,98	42,47	24,5	0,32	0,2	10,458	10,651	10,245	10,563	-0,318	1,052	24	0	
28.10.25 23	67,29	42,62	24,67	0,32	0,2	10,487	10,679	10,271	10,589	-0,317	1,062	24	0	
29.10.25 23	67,28	42,57	24,71	0,33	0,19	10,415	10,606	10,201	10,517	-0,317	1,057	24	0	
30.10.25 23	67,17	42,5	24,67	0,33	0,19	10,403	10,595	10,19	10,506	-0,317	1,054	24	0	
31.10.25 23	67	42,49	24,51	0,32	0,19	10,592	10,784	10,376	10,694	-0,317	1,066	24	0	
01.11.25 23	67,78	43,31	24,47	0,32	0,19	10,925	11,113	10,697	11,016	-0,319	1,097	24	0	
02.11.25 23	67,11	42,56	24,54	0,34	0,19	10,239	10,441	10,029	10,354	-0,325	1,032	24	0	
03.11.25 23	67,13	42,64	24,49	0,34	0,19	10,09	10,295	9,884	10,209	-0,325	1,015	24	0	
04.11.25 23	67,34	42,5	24,84	0,34	0,19	9,957	10,16	9,752	10,075	-0,323	1,015	24	0	
05.11.25 23	67,48	42,72	24,76	0,33	0,19	10,152	10,356	9,942	10,269	-0,327	1,032	24	0	
06.11.25 23	67,47	42,73	24,74	0,33	0,19	10,055	10,26	9,847	10,173	-0,326	1,021	24	0	
07.11.25 23	67,25	42,69	24,56	0,33	0,19	10,214	10,416	10,004	10,328	-0,324	1,03	24	0	
08.11.25 23	67,56	43,71	23,85	0,3	0,19	11,854	12,038	11,608	11,932	-0,324	1,16	24	0	
09.11.25 23	67,57	44,04	23,53	0,28	0,19	12,394	12,575	12,137	12,462	-0,325	1,197	24	0	
10.11.25 23	67,35	42,48	24,87	0,31	0,19	11,012	11,196	10,785	11,102	-0,317	1,124	24	0	
11.11.25 23	67,58	42,45	25,13	0,32	0,19	10,771	10,96	10,548	10,869	-0,321	1,111	24	0	
12.11.25 23	67,19	42,45	24,74	0,31	0,19	10,96	11,149	10,736	11,057	-0,321	1,113	24	0	
13.11.25 23	67,65	42,62	25,03	0,33	0,19	10,472	10,668	10,254	10,579	-0,325	1,076	24	0	

14.11.25 23	67,04	42,55	24,49	0,33	0,19	10,264	10,467	10,055	10,379	-0,324	1,032	24	0
15.11.25 23	68,3	44,4	23,91	0,28	0,19	12,609	12,785	12,343	12,668	-0,325	1,236	24	0
16.11.25 23	72,89	48,4	24,48	0,23	0,2	15,368	15,479	15,002	15,309	-0,307	1,539	24	0
17.11.25 23	70,88	45,71	25,16	0,28	0,2	13,061	13,213	12,766	13,085	-0,318	1,346	24	0
18.11.25 23	70,09	47,61	22,49	0,19	0,2	16,247	16,397	15,886	16,223	-0,337	1,496	24	0
19.11.25 23	70,42	46,51	23,91	0,24	0,2	14,693	14,839	14,364	14,688	-0,324	1,439	24	0
20.11.25 23	72,15	48,27	23,88	0,19	0,21	16,556	16,659	16,17	16,477	-0,307	1,617	24	0
Итого/Средн	68,08	43,83	24,25	0,3	0,19	356,321	361,998	348,829	358,764	-9,936	35,449	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
20.10.25 23	7860,882	7945,973	7691,099	7859,812	-168,713	675,808	25717	0
20.11.25 23	8217,202	8307,971	8039,928	8218,576	-178,649	711,258	26461	0
Итого	356,321	361,998	348,829	358,764	-9,936	35,449	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

