

#207740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,389	0,1	11,57	6,29	11,39	6,29	5,1	24	0	0	54,2	28,5	25,68	0,57	0,58	-9,4
25.01.2026	0,461	0,133	12,77	5,99	12,61	5,99	6,62	24	0	0	54,9	28,8	26,09	0,58	0,58	-7,3
26.01.2026	0,417	0,118	12,09	6,15	11,91	6,15	5,76	24	0	0	54,3	29,3	24,95	0,58	0,58	-4,4
27.01.2026	0,408	0,116	12,17	6,24	11,99	6,24	5,75	24	0	0	53,7	29,1	24,6	0,58	0,58	-3,8
28.01.2026	0,397	0,11	11,8	6,27	11,61	6,27	5,34	24	0	0	54,3	29,4	24,87	0,58	0,58	-6
29.01.2026	0,357	0,087	10,9	6,27	10,72	6,27	4,45	24	0	0	54	29	25,02	0,58	0,58	-9,7
30.01.2026	0,45	0,131	12,71	5,97	12,52	5,97	6,55	24	0	0	54,2	28,4	25,77	0,59	0,58	-12,4
31.01.2026	0,36	0,089	11,03	6,4	10,86	6,4	4,46	24	0	0	53,2	27,9	25,32	0,58	0,58	-13,8
01.02.2026	0,441	0,12	12,63	6,13	12,45	6,13	6,32	24	0	0	53,8	27,7	26,12	0,59	0,58	-18,9
02.02.2026	0,427	0,111	12,37	6,32	12,17	6,32	5,85	24	0	0	54,1	27,8	26,31	0,59	0,59	-20,1
03.02.2026	0,433	0,118	12,35	6,11	12,16	6,11	6,05	24	0	0	54,3	28	26,33	0,59	0,59	-18
04.02.2026	0,39	0,096	11,6	6,23	11,42	6,23	5,19	24	0	0	53,4	27,4	25,96	0,58	0,58	-12,3
05.02.2026	0,419	0,11	12,13	6,12	11,95	6,12	5,83	24	0	0	53,9	27,9	25,94	0,6	0,58	-7,6
06.02.2026	0,381	0,098	11,35	6,23	11,18	6,23	4,95	24	0	0	54	28,5	25,48	0,59	0,59	-3,2
07.02.2026	0,409	0,111	11,93	6,24	11,73	6,24	5,49	24	0	0	54,4	28,8	25,64	0,58	0,58	-3,3
08.02.2026	0,458	0,134	12,73	5,98	12,55	5,98	6,57	24	0	0	54,9	29	25,9	0,59	0,57	-4,9
09.02.2026	0,42	0,113	11,86	6,06	11,67	6,06	5,61	24	0	0	55,2	29,1	26,08	0,6	0,58	-12,1
10.02.2026	0,411	0,113	11,96	6,06	11,78	6,06	5,72	24	0	0	54	28,4	25,53	0,59	0,59	-12,4
11.02.2026	0,372	0,103	11,38	6,05	11,19	6,05	5,14	24	0	0	53,1	28,6	24,48	0,59	0,58	-3,8
12.02.2026	0,407	0,118	11,85	6,06	11,67	6,06	5,61	24	0	0	54,6	29,4	25,24	0,6	0,58	-0,7
13.02.2026	0,402	0,116	11,87	6,05	11,7	6,05	5,65	24	0	0	54,1	29,4	24,7	0,6	0,58	-1,2
14.02.2026	0,382	0,106	11,58	6,01	11,42	6,01	5,41	24	0	0	52,8	28,6	24,22	0,58	0,58	-6,7
15.02.2026	0,427	0,126	12,44	5,92	12,28	5,92	6,36	24	0	0	53,3	28,4	24,91	0,59	0,58	-11,2
16.02.2026	0,374	0,101	11,44	6,02	11,28	6,02	5,26	24	0	0	52,4	27,9	24,44	0,59	0,58	-
17.02.2026	0,415	0,12	12,25	5,98	12,05	5,98	6,07	24	0	0	53	28,1	24,88	0,6	0,59	-
Итого:	10,207	0	298,76	153,15	294,26	153,15	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,207															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	378,385	12857,99	7572,59	12663,89	7571,93
17.02.2026	388,592	13156,75	7725,74	12958,15	7725,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 14:19:09