

#133981#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,387	0,111	13,71	9,37	13,47	9,37	4,1	24	0	0	56,3	35,5	20,78	0,61	0,6	-
25.05.2025	0,4	0,122	13,74	9,17	13,5	9,17	4,33	24	0	0	56,6	35,6	21,05	0,6	0,6	-
26.05.2025	0,442	0,142	14,95	9,62	14,7	9,61	5,09	24	0	0	57,1	36,5	20,61	0,43	0,4	-
27.05.2025	0,268	0,04	12,94	11,44	12,73	11,38	1,35	24	0	0	57,2	39,3	17,89	0,61	0,6	-
28.05.2025	0,324	0,081	17,51	14,61	17,25	14,52	2,73	24	0	0	55,7	42,3	13,39	0,62	0,62	-
29.05.2025	0,346	0,098	14,7	11,14	14,46	11,14	3,32	24	0	0	55,3	38,1	17,23	0,61	0,61	-
30.05.2025	0,394	0,129	15,47	10,83	15,23	10,83	4,4	24	0	0	55,3	37,8	17,48	0,62	0,61	-
31.05.2025	0,365	0,121	15,27	10,77	15,03	10,77	4,26	24	0	0	53,5	37	16,53	0,62	0,61	-
01.06.2025	0,41	0,137	15,6	10,69	15,36	10,69	4,67	24	0	0	55,9	38,1	17,79	0,62	0,61	-
02.06.2025	0,367	0,116	14,81	10,68	14,57	10,68	3,89	24	0	0	55,8	38,3	17,51	0,61	0,6	-
03.06.2025	0,177	0,083	14,81	10,72	14,71	10,72	3,99	24	0	0	36,4	29,9	6,52	0,61	0,61	-
04.06.2025	0,14	0,074	15,1	10,65	15,05	10,65	4,4	24	0	0	28,8	23,6	5,14	0,62	0,61	-
05.06.2025	0,364	0,117	14,94	10,62	14,7	10,62	4,08	24	0	0	54,4	37,4	16,93	0,62	0,61	-
06.06.2025	0,359	0,113	14,59	10,43	14,35	10,43	3,92	24	0	0	54,9	37,8	17,15	0,62	0,61	-
07.06.2025	0,395	0,143	14,92	9,79	14,68	9,79	4,89	24	0	0	55,1	37,6	17,46	0,61	0,61	-
08.06.2025	0,341	0,11	13,93	9,92	13,69	9,92	3,77	24	0	0	54,5	37,4	17,1	0,61	0,61	-
09.06.2025	0,301	0,112	14,68	9,65	14,51	9,65	4,86	24	0	0	45,9	33,4	12,57	0,62	0,61	-
10.06.2025	0,375	0,112	13,85	9,86	13,61	9,86	3,75	24	0	0	57,6	37,9	19,7	0,62	0,61	-
11.06.2025	0,336	0,088	13,19	9,92	12,95	9,92	3,03	24	0	0	56,8	37,4	19,42	0,62	0,61	-
12.06.2025	0,36	0,1	13,57	9,87	13,33	9,87	3,46	24	0	0	57	37	19,96	0,62	0,61	-
13.06.2025	0,367	0,102	13,63	9,81	13,39	9,81	3,58	24	0	0	56,8	36,9	19,9	0,62	0,61	-
14.06.2025	0,378	0,11	13,91	9,82	13,67	9,82	3,85	24	0	0	56,7	37,1	19,64	0,61	0,61	-
15.06.2025	0,398	0,127	14,28	9,64	14,03	9,64	4,39	24	0	0	57	37,5	19,52	0,61	0,61	-
16.06.2025	0,329	0,088	13,18	9,86	12,94	9,86	3,08	24	0	0	56,4	37,6	18,71	0,62	0,61	-
17.06.2025	0,343	0,1	13,43	9,78	13,19	9,78	3,41	24	0	0	56	37,2	18,86	0,62	0,61	-
18.06.2025	0,325	0,102	13,08	9,55	12,86	9,55	3,31	24	0	0	56,1	38,2	17,91	0,61	0,62	-
19.06.2025	0,321	0,087	14,17	11,11	13,93	11,11	2,82	24	0	0	56	38,8	17,23	0,61	0,61	-
20.06.2025	0,374	0,115	14,9	10,8	14,66	10,8	3,86	24	0	0	56,4	38,8	17,67	0,62	0,62	-
21.06.2025	0,361	0,11	14,69	10,85	14,45	10,85	3,6	24	0	0	56,6	39	17,6	0,61	0,6	-
22.06.2025	0,362	0,11	14,67	10,81	14,43	10,81	3,62	24	0	0	56,5	39	17,52	0,6	0,6	-
23.06.2025	0,368	0,115	14,77	10,73	14,53	10,73	3,8	24	0	0	56,5	38,8	17,67	0,62	0,61	-
Итого:	10,777	0	446,99	322,51	439,96	322,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,777															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	290,064	9556,81	5313,7	9416,75	5313,56
23.06.2025	300,841	10003,8	5636,21	9856,71	5635,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:33:06