

#142419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,359	0,11	14,56	10,7	14,32	10,7	3,62	24	0	0	56,1	38,4	17,72	0,61	0,6	-
25.06.2025	0,35	0,102	14,55	10,84	14,31	10,84	3,47	24	0	0	55,2	37,8	17,43	0,61	0,6	-
26.06.2025	0,415	0,14	15,5	10,59	15,26	10,59	4,67	24	0	0	56,6	38,6	18,06	0,61	0,61	-
27.06.2025	0,364	0,112	14,6	10,64	14,36	10,64	3,72	24	0	0	56,1	38,4	17,67	0,62	0,61	-
28.06.2025	0,367	0,114	14,65	10,59	14,41	10,59	3,82	24	0	0	56,1	38,3	17,75	0,61	0,6	-
29.06.2025	0,365	0,11	14,57	10,59	14,33	10,59	3,74	24	0	0	55,9	38,1	17,8	0,61	0,6	-
30.06.2025	0,37	0,114	14,65	10,54	14,41	10,54	3,87	24	0	0	56,1	38,3	17,75	0,61	0,6	-
01.07.2025	0,413	0,142	15,3	10,4	15,06	10,4	4,66	24	0	0	57	39	18,02	0,61	0,6	-
02.07.2025	0,399	0,129	14,85	10,45	14,61	10,45	4,16	24	0	0	58,4	39,9	18,52	0,61	0,6	-
03.07.2025	0,375	0,119	14,35	10,33	14,11	10,33	3,78	24	0	0	58	40	18,07	0,61	0,61	-
04.07.2025	0,345	0,104	13,9	10,38	13,66	10,38	3,28	24	0	0	57,6	39,6	18,02	0,61	0,6	-
05.07.2025	0,366	0,115	14,2	10,34	13,96	10,34	3,62	24	0	0	57,9	39,5	18,39	0,61	0,61	-
06.07.2025	0,337	0,1	13,69	10,31	13,45	10,31	3,14	24	0	0	57,7	39,7	18,01	0,61	0,61	-
07.07.2025	0,341	0,104	13,75	10,25	13,51	10,25	3,26	24	0	0	57,4	39,6	17,76	0,61	0,6	-
08.07.2025	0,354	0,11	14,05	10,19	13,81	10,19	3,62	24	0	0	57,3	39,5	17,76	0,61	0,6	-
09.07.2025	0,307	0,081	13,18	10,31	12,94	10,31	2,63	24	0	0	56,4	38,7	17,63	0,61	0,6	-
10.07.2025	0,343	0,103	13,81	10,07	13,57	10,07	3,5	24	0	0	56,3	38,5	17,76	0,62	0,61	-
11.07.2025	0,335	0,096	13,67	10,18	13,43	10,18	3,25	24	0	0	56,1	38,2	17,91	0,61	0,61	-
12.07.2025	0,327	0,094	13,49	10,16	13,25	10,16	3,09	24	0	0	56,5	38,6	17,92	0,6	0,59	-
13.07.2025	0,37	0,123	14,09	9,8	13,85	9,8	4,05	24	0	0	57	39	17,95	0,12	0,24	-
14.07.2025	0,245	0,139	4,95	0	4,95	0	4,95	24	0	0	58,9	37,4	21,55	0,36	0,25	-
15.07.2025	0,137	0,074	2,86	0	2,85	0	2,85	24	0	0	58,3	34,3	23,93	0,61	0,4	-
16.07.2025	0,248	0,117	8,06	4,19	7,93	4,19	3,74	24	0	0	57,4	41,4	15,96	0,61	0,61	-
17.07.2025	0,33	0,125	14,02	9,88	13,78	9,88	3,9	24	0	0	55,9	40,8	15,06	0,61	0,61	-
18.07.2025	0,326	0,115	13,83	9,92	13,59	9,92	3,67	24	0	0	55,8	40,1	15,74	0,61	0,6	-
19.07.2025	0,358	0,108	14,47	10,85	14,23	10,85	3,38	24	0	0	57,8	40,1	17,7	0,62	0,61	-
20.07.2025	0,344	0,104	14,24	10,86	14	10,86	3,14	24	0	0	58	40,6	17,44	0,62	0,61	-
21.07.2025	0,352	0,113	14,29	10,66	14,05	10,66	3,39	24	0	0	58,3	40,9	17,34	0,62	0,61	-
22.07.2025	0,333	0,105	14,05	10,65	13,81	10,65	3,16	24	0	0	57,6	40,7	16,85	0,62	0,61	-
23.07.2025	0,357	0,114	14,33	10,52	14,09	10,52	3,57	24	0	0	58	40,7	17,29	0,62	0,59	-
Итого:	10,232	0	400,51	285,19	393,89	285,19	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,232															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	300,841	10003,8	5636,21	9856,71	5635,91
23.07.2025	311,073	10404,31	5921,4	10250,6	5921,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 11:10:05